

НАРУШЕНИЯ, УГРОЖАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЮ И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ, НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

1. Нарушение целостности корпусов электрооборудования (автоматов, предохранителей, штепсельных разъемов, розеток и т.д.), изоляции КЛ.
2. Нагрев электрооборудования сверх допустимого значения: повышение граничных значений показаний термо- сигнализаторов , оплавление изоляции кабельных линий, наличие следов побежалости на контактных соединениях, превышение мощности потребителей над установленной мощностью источника.
3. Отсутствие и /или нарушение заземление оборудования.
4. Отсутствует ограждение исключая случайное прикосновение к токоведущим частям.
5. Отсутствие запирающих устройств электроустановок и электрооборудования, имеется доступ не электротехнического персонала к открытым токоведущим частям электроустановок.
6. Кабельные линии проложены открыто по земле, без защитных конструкций.
7. Повышенная вибрация, не свойственный шум электрических машин и электрооборудования.
8. Соединение кабельных линий выполнено скрутками.
9. Неукомплектованность защитными средствами согласно утвержденного перечня: отсутствие плакатов и знаков по электробезопасности, отсутствие (использование поврежденных) электрозащитных средств и электроинструмента, а также не прошедших испытание (с просроченной датой испытания).
10. Эксплуатация электрооборудования и электроустановок персоналом без соответствующей квалификации и аттестации.
11. Отсутствие распорядительных документов о назначении лиц, ответственных за электрохозяйство, исправное состояние, проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, переносных светильников, вспомогательного оборудования.
12. Отсутствие: проекта электроснабжения, постоянного либо временного решения на подключение электроустановок потребителя, технического отчета (в т.ч. протоколов измерений, испытаний), оформленных надлежащим образом документов с сетевой организацией на подключение к электрическим сетям.