




# **Информация о техническом состоянии и ремонте пожарных гидрантов**

**Докладчик: Дмитрий Бычков,  
директор по производству  
ООО «Тюмень Водоканал»**

## Выполнение плана по ремонту ПГ (31.07.2020)

	факт 2019	план 2020	факт на 31.07.2020
Техническое обслуживание ПГ	2492	3043	<b>1822</b>
Текущий ремонт ПГ	93	-	<b>29</b>
Капитальный ремонт ПГ из них 40	211	310	<b>264</b>

## Сводная информация о пожарных гидрантах Тюмени






Всего на обслуживании  
ООО «Тюмень Водоканал»  
(31.07.2020)

**3224 ПГ**

(+167 за год)

из них:

-  исправны **3063**
-  **неисправны 139**  
(август 2019, год назад – 409)
-  не обследованы **40**

На обслуживании юридических  
лиц (31.07.2020)

**1137 ПГ**

(+253 за год)



**!** До конца года планируем сделать замену еще около 60 ПГ  
План на 2021 год – 140 ПГ **!**

Отремонтированы (сделана отметка о выполнении в мобильной ГИС)	32	Статус исправлен в программе
В плане ремонта 2019 г.	164	
ПГ на ведомственных водопроводных сетях	108	Выгружены отдельным списком
По результатам обследования исключены из списка ПГ (недействующая линия; гидранты не обнаружены)	124	Исключены из справочника и Мобильной ГИС
Неисправны, в плане ремонта на 2020 г.	245	
<b>ИТОГО:</b>	<b>673</b>	

❗ После дополнительной сверки информация уточнена. **В настоящее время неисправны 409 ПГ**; из них 164 в плане 2019, остальные – 2020 г. ❗