



СМОЛ

СМОЛЕНСКАЯ АКАДЕМИЯ

АПО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ



**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА НА ТЕМУ:  
«ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
КОМПЛЕКСНОЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЯ  
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 62 «КАРАВАЙ»»**

Студента группы 214-пжс  
Новикова Александра Алексеевича

Специальность: 280703 Пожарная  
безопасность

Руководитель: Каменев С. Н.



# АКТУАЛЬНОСТЬ

Тема ВКР является очень актуальной в наше время. В наше время очень важна безопасность детей. Можно назвать много факторов, влияющих на увеличение пожаров в современном мире, но самым важным является человеческий фактор. За последние годы значительно увеличилось количество пожаров, которые произошли по вине человека.

В настоящее время безопасность детей дошкольного возраста превышает всего, так как это наше будущее поколение. Не все дети могут осознавать опасности пожара в полной мере, и могут причинить вред себе и окружающим. Поэтому мероприятия по обеспечению комплексной пожарной безопасности должны организовываться как для персонала и для детей.



## Цели и задачи

**Цель дипломной работы:** разработать мероприятия по обеспечению комплексной пожарной безопасности здания МБДОУ «Детский сад № 62 «Каравай».

### **Задачи дипломной работы:**

- определить требования пожарной безопасности, установленные для здания МБДОУ Детский сад № 62 «Каравай»
- определить соответствие противопожарного состояния здания МБДОУ «Детский сад № 62 «Каравай» установленным требованиям пожарной безопасности
- разработать пожарно-профилактические мероприятия по предупреждению пожаров для здания МБДОУ «Детский сад № 62 «Каравай»
- провести правоприменительную деятельность по пресечению нарушений требований пожарной безопасности в отношении МБДОУ «Детский сад № 62 «Каравай»

# Характеристика объекта



Год постройки 1975.

Здание типовое, двухэтажное.

Общая площадь – 1060,5 кв.м.

Геометрические размеры 50х12метров.

Общая высота 8метров.

Наличие подвала и чердака отсутствует.

Имеется 4 эвакуационных выхода.

Режим функционирования – 12-ти часовой.

В детском саду функционирует 5 групп общеразвивающей направленности:

1 группа раннего возраста от 1,6 до 3-х лет,

4 группы дошкольного возраста с 3 до 7 лет.

Общее количество детей 140, персонала 30.



**На данном объекте была проведена проверка пожарной безопасности, и были выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:**



- на 1 этаже отсутствует план эвакуации
- планы эвакуации на 2 этаже не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009
- допущено применение горючих материалов на путях эвакуации для отделки пола и стен в помещениях
- переносные огнетушители установлены не на подвесных кронштейнах или в специальных шкафах
- отсутствуют знаки пожарной безопасности
- двери эвакуационных выходов не открываются по направлению выхода из здания
- двери из помещений открываются в коридор, перекрывая путь эвакуации, ширина путей эвакуации в свету менее 1 м.

переносные огнетушители установлены не на  
подвесных кронштейнах или в специальных шкафах



двери из помещений открываются в коридор,  
перекрывая путь эвакуации





допущено применение горючих материалов на путях эвакуации для отделки пола и стен в помещениях



# планы эвакуации на 2 этаже не соответствуют ГОСТ Р 12.2.143-2009



# Рекомендации по устранению выявленных нарушений



- повесить план эвакуации на 1 этаже;
- сделать планы эвакуации на 2 этаже по ГОСТ Р 12.2.143-2009;
- исключить горючие материалы на путях эвакуации;
- переносные огнетушители установить на подвесные кронштейны или в специальные шкафы;
- установить знаки пожарной безопасности;
- двери эвакуационных выходов переоборудовать для открывания по направлению выхода из здания;
- оборудовать открывание дверей вовнутрь помещений



**Спасибо за внимание!**