

Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты

группа 4586
Агадилов Алексей

Технические требования

5.1 Общие положения

5.1.1 Для обеспечения работоспособности в условиях эксплуатации ТС должны соответствовать установленным в настоящем стандарте требованиям устойчивости к МППЧ.

5.1.2 Для определения качества функционирования при воздействии магнитного поля необходимо подвергать ТС испытаниям на устойчивость к МППЧ.

5.1.3 Виды МППЧ (постоянное, кратковременное) и степени жесткости испытаний ТС на устойчивость к магнитному полю выбирают в соответствии с требованиями настоящего стандарта с учетом условий эксплуатации ТС конкретного типа.

5.1.4 Виды МППЧ, степени жесткости испытаний на устойчивость к магнитному полю, а также критерии качества функционирования ТС при испытаниях по ГОСТ Р 51317.4.1 должны быть установлены в стандартах и (или) ТУ, ТЗ на ТС конкретного типа.

5.1.5 Испытания на устойчивость к воздействию МППЧ проводят:

- серийно выпускаемых ТС — при сертификационных, периодических и типовых испытаниях;*
- разрабатываемых ТС — при приемочных испытаниях;*
- импортируемых ТС — при сертификационных испытаниях.*

5.1.6. Отбор образцов ТС для испытаний на устойчивость к МППЧ проводят в соответствии со следующими требованиями:

- для испытаний серийно изготавливаемых ТС число образцов выбирают из ряда: 7, 14, 20, 26, 32, 38;*
- для испытаний опытных ТС отбирают 2 %, но не менее трех образцов, если изготовлено более трех образцов, и все образцы, если изготовлено 3 и менее образцов;*
- ТС единичного выпуска испытывают каждое в отдельности.*

5.1.7 Порядок проведения сертификационных испытаний на соответствие требованиям устойчивости к МППЧ — по ГОСТ 29037.

5.2 Степени жесткости испытаний


Степени жесткости испытаний на устойчивость к воздействию МППЧ приведены в таблице 1.

Степень жесткости испытаний

Таблица 1


Степень жесткости испытаний	Напряженность МППЧ, А/м	
	непрерывное магнитное поле	кратковременное магнитное поле (продолжительность 1—3 с)
1 2 3 4 5 *	1 3 10 30 100 Напряженность магнитного поля — по согласованию между производителем и потребителем	Не применяют То же » 300 1000 Напряженность и длительность магнитного поля — по согласова- нию между производителем и по- требителем
Примечания 1 1 А/м соответствует индукции в 1,26 мкТл в свободном пространстве. 2 Порядок выбора степеней жесткости испытаний установлен в приложении А. 3 Сведения о напряженности МППЧ встречающихся на практике источников приведены в приложении Б.		

Испытательное оборудование



a — настольное ТС; *b* — напольное ТС


Рисунок 1 — Схема воздействия МППЧ на ТС с использованием иммерсионного метода



1 — к электрической сети; *2* — регулятор напряжения; *3* — устройство управления; *4* — коммутатор; *5* — трансформатор тока; *6* — к индукционной катушке


Рисунок 2 — Схема ИГ

Напольное и настольное ИСПЫТАНИЕ




1 — стол из немагнитного материала; 2 — плоскость заземления; 3 — к ИГ; 4 — ИТС; 5 — индукционная катушка; 6 — соединение плоскости заземления с целью защитного заземления; 7 — защитное заземление; 8 — изолирующая опора; 9 — к сети электропитания; 10 — к ИГ; 11 — к источнику сигналов (имитатору)

Рисунок 3 — Рабочее место для испытаний настольных ТС на устойчивость к МППЧ



1 — плоскость заземления; 2 — к ИГ; 3 — ИТС; 4 — индукционная катушка; 5 — защитное заземление; 6 — соединение плоскости заземления с цепью защитного заземления; 7 — изоляционная опора; 8 — к сети электропитания; 9 — к ИГ; 10 — к источнику сигналов (имитатору)

Рисунок 4 — Рабочее место для испытаний напольных ТС на устойчивость к МППЧ



1 — ИТС; 2 — индукционная катушка

Рисунок 5 — Схема проверки восприимчивости ИТС к МППЧ с использованием метода приближения




Рисунок 6 — Схема катушки Гельмгольца

Зона высоковольтной подстанции

Таблица Б.1

Вид измерения	Значения максимальной напряженности МППЧ, А/м, при расстоянии от поверхности ТС, м	
	0,3	1,5
95 % измерений напряженности МППЧ Наибольшие измеренные значения	0,03—10 21	До 0,1 0,4

Таблица Б.2

Место измерения напряженности МППЧ	Напряженность МППЧ в зоне высоковольтных подстанций, А/м	
	220 кВ	400 кВ
Под шинопроводом вблизи точки подключения к линии с током около 0,5 кА	14	9
В релейном помещении: на расстоянии 0,5 м от самописца-регистратора обстановки	3,3	3,3
на расстоянии 0,1 м от измерительного трансформатора напряжения	7	7
на расстоянии 0,3 м от измерительного трансформатора напряжения	1,1	1,1
В помещении подстанции	Максимум 0,7	

Электростанции и промышленное предприятие

Таблица Б.3

Источник МППЧ	Напряженность МППЧ на электростанциях, А/м, при расстоянии от источника, м			
	0,3	0,5	1	1,5
Шины среднего напряжения при токе 2,2 кА *	14—85	13,5—71	8,5—35	5,7
Повышающие трансформаторы среднего и высокого напряжения мощностью 190 МВА при нагрузке 50 %	—	—	6,4	—
Силовой линейный кабель 6 кВ *	8—13	6,5—9	3,5—4,3	2—2,4
Силовой скрученный кабель 6 кВ	—	2,5	—	—
Насосы мощностью 6 МВА (при полной нагрузке и токе 0,65 кА)	26	15	7	—
Понижающие трансформаторы 600 кВА среднего и высокого напряжения	14	9,6	4,4	—
Зал управления, место установки многоканального регистратора	10,7	—	—	—
Помещение управления, расположенное вдали от источников МППЧ	Максимум 0,9			
<p>Примечание — Знак «*» обозначает, что приведенные значения напряженности МППЧ относятся к различным напряжениям, расстояниям и размерам ТС.</p>				




Рисунок Г.1




Рисунок Г.2




Рисунок Г.3




Рисунок Г.4




Рисунок Г.5




Рисунок Г.6




Рисунок Г.7




Рисунок Г.8