

**Статья 9.11 КоАП РФ. НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТОПЛИВОМ И
ЭНЕРГИЕЙ, ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА,
ЭКСПЛУАТАЦИИ ТОПЛИВО- И
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК,
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ,
СОДЕРЖАНИЯ, РЕАЛИЗАЦИИ И
ТРАНСПОРТИРОВКИ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ,
ТОПЛИВА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ**

**Выполнила:
Манукян Мария**

- ▣ Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки — влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц — от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.



КОММЕНТАРИЙ К Ст. 9.11 КоАП РФ

- 1. Объектом противоправного посягательства, предусмотренного комментируемой статьей, является безопасность эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки, а также жизнь и здоровье граждан, сохранность имущества. Объективная сторона рассматриваемых административных правонарушений характеризуется действиями, нарушающими установленные нормы и правила пользования топливом и энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки.
- 2. Субъектами административных правонарушений могут быть граждане, должностные лица, а также юридические лица. Субъективная сторона рассматриваемых правонарушений может выражаться в форме как умысла, так и неосторожности.



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


- 5 мая 2016 года г.Альметьевск
- Судья Альметьевского городского суда Республики Татарстан Багаутдинова Г.Р., рассмотрев материалы об административном правонарушении по статье 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении общества с ограниченной ответственностью ЖЭУ№,



УСТАНОВИЛ:

- ДД.ММ.ГГГГ в ходе проведения сотрудниками Юго-Восточного территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора проверки исполнения законодательства в сфере безопасности внутридомового лифтового оборудования, расположенного по адресу: <адрес>, принадлежащей ООО ЖЭУ №, выявлены нарушения правил пользования электрической энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, а именно:
- - отсутствует технический отчет по измерениям и испытаниям параметров электроустановок лифтов: рег. №, установленных в подъездах № многоквартирного жилого <адрес>;
- - не заведены паспорта заземляющих устройств лифтов рег. №, установленных в подъездах № многоквартирного жилого <адрес>;
- - вместо присоединения к сети заземления с помощью отдельного проводника металлический корпус кабины лифта и портал дверного проема лифта рег.№ подъезда № многоквартирного жилого <адрес> заземлены последовательно;



- - на крыше кабины лифтов рег.№, установленных в подъездах № многоквартирного жилого <адрес>, отсутствуют розетки для переносной лампы напряжением не выше 42В;
 - - для подключения питания электродвигателя для привода кабины лифта рег.№, установленного в подъезде № многоквартирного жилого <адрес>, не установлена соединительная коробка (борно);
 - - соединение кабельных линий в распределительных коробках сети освещения машинных помещений лифтов рег.№, установленных в подъездах № многоквартирного жилого <адрес>, выполнено в виде скруток;
 - - не заземлен металлический корпус вводного рубильника для лифтовой установки рег. №, установленного в подъезде № многоквартирного жилого <адрес>;
 - - не исправно электрическое освещение перед дверями машинного помещения лифта рег. №, установленного в подъезде № многоквартирного жилого <адрес>;
 - - сечение заземляющего проводника для металлического корпуса кабины лифта рег. №, установленного в подъезде № многоквартирного жилого <адрес>, не соответствует требованиям п. 5.5.18 Правил устройства электроустановок (шестое издание).
- 

В ходе рассмотрения административного дела представитель ООО ЖЭУ № свою вину в совершении административного правонарушения признал.

Выслушав объяснения представителя ООО ЖЭУ №, представителя Управления Ростехнадзора, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со [ст.9.11 КоАП РФ](#) нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов его переработки влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.



- Факт совершения административного правонарушения подтверждаются протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.3-5), протоколом о временной запрете деятельности от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.6-8), актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.10-15).
- Таким образом, в действиях ООО ЖЭУ № имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ.
- Полагая, что вышеуказанные нарушения могут причинить вред здоровью и жизни людей, учитывая необходимость устранения недостатков, считаю необходимым назначить наказание в виде административного приостановления деятельности.
- Руководствуясь ст. 9.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.



ПОСТАНОВИЛ:

- Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ № признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.11 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности в части эксплуатации лифтов: рег.№, установленных в подъездах № многоквартирного жилого <адрес> сроком на 90 (девяносто) суток. Срок приостановления деятельности исчислять сДД.ММ.ГГГГ.
- Разъяснить ООО ЖЭУ №, что в соответствии со ст. 3.12 ч.3 КоАП РФ в случае устранения обстоятельства, послуживших основанием для назначения данного административного наказания, они вправе подать ходатайство о прекращении исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности.



Спасибо за
внимание!

