# Проветривание групповых комнат.

# Температура воздуха и отопительные приборы. Требования

Основной нормативно-правовой акт, регулирующий режим проветривания групповых комнат –

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 июля 2010 г. N 91 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях"



Для осуществления проветривания всех основных помещений дошкольных организаций окна должны быть обеспечены исправными и функционирующими во все сезоны года откидными фрамугами и форточками.

Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания.



#### ВИДЫ ПРОВЕТРИВАНИЯ ГРУППОВЫХ КОМНАТ

- Сквозное проветривание проводят не менее 10 минут через каждые 1,5 часа.
- Естественное угловое проветривание следует обеспечить во всех климатических районах, кроме IA, IБ, IГ климатических подрайонов.
- Широкая односторонняя аэрация допускается в присутствии детей в групповом помещении в теплое время года.

#### Правила проветривания

- Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с прогулки или занятий.
- Проветривание через туалетные комнаты не допускается!



#### ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Для поддержания оптимальных параметров температурного режима отопительные приборы оборудуются регулируемыми кранами.



### ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы, конструкция которых не имеет защитных устройств, следует ограждать съемными решетками из дерева или термостойких материалов.




#### ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогреватели с инфракрасным излучением.
- Средняя температура поверхности нагревательных приборов не должна превышать 80°C.

## ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

- Температура воздуха в групповых помещениях должна быть в пределах 21 23 °C.
- В зимний период температура пола в групповых помещениях, расположенных на первых этажах здания, должна быть не менее 22°С.

Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытового термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте (0,8-1,0 метра).



#### СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

