

***г. Городок ул.Воровского, 6  
Замечания по магазину***

# Неравномерное окрашивание пов-ти стен



# Неравномерное окрашивание пов-ти стен



# Неравномерное окрашивание пов-ти стен



# Неравномерное окрашивание пов-ти стен



# Неравномерное окрашивание пов-ти стен



# Образование трещин стен




# Образование трещин стен





# Образование трещин стен



# Образование трещин стен



# Образование трещин стен



# Образование трещин стен




# Образование трещин стен



# Образование трещин стен



# Образование трещин стен



# Образование трещин стен





# Некачественное шпатлевание стен



# Некачественное шпатлевание стен




# Некачественное шпатлевание стен



# Некачественное шпатлевание стен



# Некачественное шпатлевание стен



# Образование разводов на пов- ти цоколя



# Образование разводов на пов- ти цоколя



# Образование разводов на пов- ти цоколя






# Отсутствие заполнения швов плитки стен



# Отсутствие заполнения швов плитки стен



# Дефект потолочной плитки в результате затекания



# Контур заземления не закрыт защитным коробом



# Дефект плитки



# Дефект плитки



# Незавершенная отделка стен



# Решетка для вытирания ног смонтирована некачественно (проседание)





# Незавершенное окрашивание короба



***Не зашиты верха навеса рампы (происходит попадание снега при сильном боковом ветре)***



**Отсутствие навеса для хранения тары,  
отсутствие асфальтированного подъезда к рампе**



# Отсутствие обустроенной контейнерной площадки



**Отсутствие навеса для хранения макулатуры,  
отсутствие асфальтированного подъезда к рампе**

