

Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. Изм.	Кол.
Система контроля и сигнализации опасных накоплений					
Оборудование и комплектные устройства					
Щит газоанализатора в составе:				компл.	1
Стационарный газоанализатор на фреон	ГАНК-4РБ		ООСНПО Прибор"	компл.	1
Шкаф навесной металлический 409F 1.0 650x500x250мм	409F		Щитэлектрокомплект	компл.	1
Автоматический выключатель Iном=10А	S201 10А		ABB	шт	1
Автоматический выключатель Iном=6А	S201 6А		ABB	шт	2
Щит газоанализатора в составе:				компл.	1
Шкаф навесной металлический 409F 1.0 650x500x250мм	409F		Щитэлектрокомплект	компл.	1
Блок питания и сигнализации	БПС-21М-М		СПО Аналит-прибор	шт	1
Автоматический выключатель Iном=10А	S201 10А		ABB	шт	1
Автоматический выключатель Iном=6А	S201 6А		ABB	шт	2
Газоанализатор ДАМ на кислород	ДАМ ИБЯЛ.407111.002-08		СПО Аналит-прибор	шт	2
•Светозвуковое табло:	ЛЮКС-12-К		-//-		
"Поступление азота"				шт.	2
"Поступление фреона"				шт.	1

Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Поставщик	Ед. измерения	Кол
Охранная сигнализация				
Оборудование				
1.1 Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный	«Сигнал -20М»	НВП «Болид»	шт.	1
1.2Извещатель охранный поверхностный звуковой	Стекло-2 (ИО 329-2)	Риэлта	шт.	16
1.3 Извещатель охранный поверхностный оптикоэлектронный	Фотон-12-1Б (ИО 309-17/4)	Риэлта	шт.	29
Материалы				
2.1 Кабель 1x2x0,75	КПСВВнг(А)-LS		м	744
2.2Кабель 2x2x0,75	КПСВВнг(А)-ББ		м	100
2.3 Кабель 2x1,5	КПСВВнг(А)-Б8		м	2
2.4Труба ПВХ 020мм гофрированная	91920	ДКС	м	844
2.5 Держатель с защелкой, д.20мм	51020Rp	ДКС	шт	2532
2.6 Дюбель металлический универсальный 5x30 + шуруп 4x30	ДМУ 5x30		шт	2532

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код поставщика		Поставщик	Единицы измерения	Количество
	Пожарная автоматика						
1	Блок изолятора линии БРИЗ	БРИЗ			НВП "Болиб"	шт.	2
2	Адресный расширитель AP1	C2000-AP1 исп.01			НВП "Болиб"	шт.	2
3	Адресный релейный блок	C2000-СП4			НВП "Болиб"	шт.	37
4	Контроллер ббух проводной линии	C2000-КДЛ			НВП "Болиб"	шт.	2
Б	Элемент дистанционного управления "Пуск дымоудаления"	ЭДУ-513-3М исп.02			НВП "Болиб"	шт.	2
	Провода, кабели и материалы						
1	Кабель						
2	Кабель	КПСнг(A)-FRLS 2x0.75			НПП "Спецкабель"	м	140
3	Кабель	ВВГ _{нг} (A)-FRLS 2x1.5			НПП "Спецкабель"	м	80
4	Миниканал самоклеющийся	15x12		00302	ЗАО"ДКС"	м	80
Б	Труба ПВХ гибкая гофр. Ø16, лёгкая с протяжкой	ПВХ Ø16		91916	ЗАО-ДКС"	м	140
6	Держатель с защелкой и дюбелем, для труб Ø16	ТУ 2248-012-47022248- 2009		51316	ЗАО"ДКС"	шт.	280

Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Поставщик	Ед. измерения	Кол
Пожарная сигнализация				
Оборудование				
1.1 Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный	«Сигнал -20М»	НВП «Болид»	шт.	1
1.2Извещатель пожарный автоматический дымовой	ИП-212-45	ГК Рубеж	шт.	41
1.3 Извещатель пожарный линейный	ИПДЛ-Д-1/4Р	НПФ Полисервис	комп.	4
1.4Извещатель пожарный ручной	ИПР513-3М	НВП Болид	шт.	4
1.5 Источник бесперебойного питания резервированный	СКАТ-1200Д	Бастион	шт	1
1.6 Герметичный аккумулятор 12В 7Ач	DTM 1207	Delta	шт	1
Материалы				
2.1 Кабель 1x2x0,75	КПСЭнг(А)-FRLS		м	413
2.2Кабель 2x2x0,75	КПСЭнг(А)-FRLS		м	1
2.3 Кабель 2x1,5 ■	ВВГ нг(А)-FRLS		м	42
2.4 Труба ПВХ гофрированная	ТУ 3491-011-47022248- 2003	ДКС		
щам. 20 мм	90520		м	414
щам. 32 мм	90532		м	41
2.5 Односторонний держатель стальной 20мм	53342	ДКС	шт	1242
2.6 Односторонний держатель стальной 32мм	53346	ДКС	шт	123

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
	Система радиовещания	
	1. Оборудование	
	1.1 Радиоприёмник абонентский 3 шт	АГ-1
	2. Материалы	
	2.1 Кабель 1x2x0,9 30 м.	ПРППМ
	2.2 Кабель 2x2x1,2 100 м.	ПРППМ
	2.3 Коробка ответвительная 1 шт.	УК-2П
	2.4 Коробка ограничительная 2 шт.	УК-2Р
	2.5 Короб ПВХ 25x16 30 м.	

Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Поставщик	Ед. измерения	Кол
Система оповещения и управления эвакуацией				
1. Оборудование				
1.1 Блок контрольно - пусковой	С2000-КПБ	НВП «Болид»	шт.	1
1.2 Оповещатель звуковой	Свирель-2 исп.01	НВП «Болид»	шт.	10
1.3 Источник бесперебойного питания резервированный	СКАТ 1200	Бастион	шт.	1
1.4 Герметичный аккумулятор 12В 17Ач	DT1217	Delta	шт.	1
1.5 Модуль подключения нагрузки	МПН	НВП «Болид»	шт.	10
1.6 Коробка коммутационная не горячая	КМ-О (4к)	Гефест	шт.	14
2. Материалы				
2.1 Кабель 1x2x0,75	КПСЭ(А)нг-FRLS	Спецкабель	м	165
2.2 Кабель 2x2x0,75	КПСЭ(А)нг-FRLS	Спецкабель	м	1
2.3 Труба ПВХ Ø20мм гофрированная	91920	дкс	м	166
2.4 Оцинкованный держатель односторонний для труб	18541	дкс	шт	498
2.5 Дюбель металлический универсальный 5x30 + шуруп 4x30	ДМУ 5x30		шт	498
2.6 Огнестойка пена	Pyrosit NG	Обо Беттерман	шт	1

Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Ед. измерения	Кол.
Система телефонизации			
1. Оборудование			
1.1 Телефонный аппарат	LG-Ericsson LKA-200	шт.	2
2. Материалы			
2.1 Розетка телефонная RJ-11/RJ-12 (одинарная)		шт	2
2.2 Кабель 1х2х0,5	УТР	м	20
2.3 Кабель 10х2х0,5	ТППЭп	м	180
2.4 Коробка ответвительная .	УК-2П	шт	1
2.5 Короб ПВХ 25х16		м	20
2.6 Коробка телефонная распределительная	КРТН-10	шт	1

Наименование и техническая характеристика..	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Поставщик	Ед. - изме- ния Я	Ко
Система часофикации				
•1. Оборудование				
1.1 Часы электронные вторичные	P-100b-G	ООО Н1Ш	Шт.	2
		«Электронные Я Табло»		
2. Материалы				
2.1 Кабель 1x2x0,5			м	20
2.2 Кабель 2x2x0,5	UTP		м	130
2.3 Коробка ответвительная	УК-2П		шт	1
Щ.4 Короб ПВХ 25x16			м	20