ФОРМА ОТЧЁТА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Отчет по проверкам соблюдения требований электробезопасности бригады мастера бурового Просина А.Г. НФ АО «ССК» за 3 квартал 2021 г.

Информация о проведенных проверках специалистами УКЭБ и специалистами АО «Газпромнефть-ННГ» (внешние проверки)	
Кол-во проведенных проверок за отчетный период	1
Кол-во актов-предписаний за нарушения из перечня нарушений ТОП-12	0
Общее кол-во выявленных нарушений из перечня нарушений ТОП-12	0
Общее кол-во нарушений по чек-листу, не входящих в перечень нарушений ТОП-12 - из них системные нарушения	34 4 (пункты 3.8, 3.17, 3.25, 3.33)
Кол-во предоставленных Заказчику отчетов об устранении нарушений	2

Информация о проведенных проверках работниками ПО (внутренние проверки)	
Кол-во проведенных проверок за отчетный период	
Общее кол-во выявленных нарушений ТОП-12	
Общее кол-во нарушений по чек-листу, не входящих в перечень нарушений ТОП-12 - из них системные нарушения	

ФОРМА ОТЧЁТА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Описание причин не выполнения требований электробезопасности: *Общее неудовлетворительное техническое состояние (физический износ) РЩ-0,4кВ «Водонасосная», РЩ-3 «ВЛБ», РЩ-4 «Энергоблок», РЩ-2 Городок, РЩ-4 Городок*

Виновники и меры дисциплинарного воздействия:

ФОРМА ОТЧЁТА ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Мероприятия, направленные на улучшение состояния электробезопасности

Мероприятия	Ответственные исполнители	Срок исполнения

Руководитель ПО

Ф.И.О.