


# Исполнительная схема пожарной сигнализации 5 эт ЗАО ПСТ «Подряд» прибор №85



- Прибор приемно-контрольный С2000-4 - 1 шт
  
- ⚡
 Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 - 10 шт
  
- ⊗
 Светозвуковое устройство Маяк-12К - 1 шт
  
- БП
 Бесперебойный блок питания 12 В. - 1 шт.
  
- ⏏
 Извещатель пожарный ручной ИП513-10 -1шт.
  
- ▤
 Табло «Выход» со звуком – 1шт.

Лучи пожарной сигнализации

85.4. Пожарная сигнализация