



SAFETY ALERT



Где: Лабинск, Филиал «Молочный Комбинат «Лабинский» АО «ДАНОН РОССИЯ»



Когда: 15.08.2018 года, 16 часов 15 минут



Классификация: FA



С кем: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, возраст 23 года, стаж 3 года



Травма: Легкое отравление



Описание происшествия



15.08.2018г в 16 часов 15 минут после перебоя электроснабжения, выразившемся в скачке напряжения, произошло задымление помещения электрощитовой цеха по производству творога в результате возгорания люминесцентного светильника. Сработала автоматическая пожарная сигнализация в 16 часов 20 минут, персонал производства был эвакуирован в полном составе в 16 часов 36 минут. Помещение, где произошло задымление было обесточено в 16 часов 22 минуты. Возгорание устранено собственными силами в 16 часов 34 минуты. Прибывшая в 17 часов 18 минут команда МЧС подтвердила отсутствие опасности развития пожара. В 18 часов прибыла бригада Скорой Помощи, в результате опроса сотрудников об их самочувствии, проведенного персоналом Скорой Помощи, было рекомендовано электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования, участвующему в ликвидации возгорания, пройти дополнительное обследование в лечебном учреждении для исключения риска отравления угарным газом. В 18 часов 30 минут сотрудник был отправлен в Центральную районную больницу г.Лабинска. В 20 часов 10 минут, после проведения необходимых анализов, было установлено, что признаков отравления нет и сотрудник был отправлен домой без оформления больничного листа. Сотрудник продолжил работу согласно графика.



Составлено: Начальник электро-технического участка Шрамков В. Тел.918-679-35-58

