

*Несчастный случай со смертельным исходом в подрядной организации ООО «ТуКор»

Объект АО «УЭХК»: здание 211 (ГПП-4 цеха сетей и подстанций - цеха 101). Подрядная организация ООО «ТуКор». Дата, время возникновения нарушения - 26.07.2018 в 10.58.

Работники ООО «ТуКор» инженер-наладчик Бобошин Александр Иванович и электромонтер Стерляжников Артём Михайлович при подготовке к предстоящим работам по высоковольтному испытанию кабеля в ячейке 15 ГПП-5 в связи с неисправностью установки АИД (аппарат испытаний диэлектриков) на ГПП-5 решили забрать и использовать в работе установку АИД, находящуюся на ГПП-4 (на 1-м этаже РУ 6кВ). Прибыв на ГПП-4, при отсутствии оперативного персонала и при отсутствии открытого наряда-допуска самовольно проникли в РУ 6кВ ГПП-4 и решили проверить исправность установки АИД. Во время сборки установки АИД электромонтером Стерляжниковым А.М. инженер-наладчик Бобошин А.И. по неустановленной причине самовольно открыл двери находящейся под напряжением ячейки 15 ГПП-4 и приблизился на недопустимое расстояние к токоведущим частям, вследствие чего был поражен электрическим током и воздействием электрической дуги при возникшем коротком замыкании. Бобошин А.И., 1953 г.р., получил обширные ожоги кожных покровов тела (85%). От полученных травм работник скончался после доставки его в медицинское учреждение около 13.10. Создана комиссия под руководством Главного государственного инспектора труда.

Предполагаемыми причинами несчастного случая являются:

- отсутствие контроля со стороны работников цеха 101 за работами подрядной организации ООО «ТуКор» (свободный доступ к ключам от электроустановок, отсутствие сопровождающего на ГПП-4 при работе);
- неадекватное поведение исполнителя работ.

