

ЭЧ-16 ППС-Давыдово



ЭЧ-16

ППС-Давыдово

- Мероприятия:
- 1.обеспечить наличие оперативно- технической документации
- 2.обеспечить наличие оперативных наименований на всех коммутационных аппаратах
- 3.восстановить работоспособность блокировочных устройств
- 4.обеспечить контроль отключенного положения С1, С2
- 5.доукомплектовать СИЗ
-

ЭЧ-16

ППС-Давыдово

Акт осмотра и проверки
оборудования ППС Давыдово
от 12.10.2022.

На месте поднадзорными составлены материалы
акта о том, что 12.10.2022. была проведена
проверка работ Блокировочной Бортовой и осмотра
оборудования ППС Давыдово, при подготовке рабочего
места по порядку-дому № 7, по техническому решению
оборудования ППС Давыдово.

В ходе осмотра оборудования ППС Давыдово было выяв-
лено следующее: Типовой ППС нового образца, в металле
целостен корпус, без конструктивных изменений. Восста-
новленной и исправленной отсечки разгрузки. Двери ППС
в нормальном состоянии закрываются на верхнюю замок и
защелку, в восстановленном состоянии закрываются на верхнюю
защелку и замок. Станция ЭЧ-16 находится
в исправном техническом состоянии. ППС Давыдово.

Замыкающие контакты (ЗН), электромагнитная блокировка
срабатывает ЗН, электромагнитная блокировка ЗН с входной
дверью ППС находится в исправном состоянии - функциони-
рует, ЗН функционирует исправно.

В ходе проверки выявлены следующие замечания:

- отсутствует опрашивание замыкающих на корпусе ППС
- разрегулированы ЗН
- ППС на одной питающей от ВА ППС Давыдово Давыдово
- В восстановленном состоянии отключены внешние отсечки
- отсутствуют в ППС отсечки
- нет опрашивания схемы на ППС
- нет опрашивания документации на ППС
- отсутствуют размыкающие контакты на ППС

Так же производится проверка подготовительных рабочих
мест, по порядку-дому № 7, на выполнение организа-
ционно-технических мероприятий, проверка средств СИЗ,
замечаний не выявлено.

ЭЧ-16 Муравьев О.А.

Качеством РРУ Колесников Д.В.

ЭЧ-16 Архипович И.

ЭЧ-16 Зеленин М.Г.

Зам. ИГ Некрасов П.В.

Кач. орг. НБТ Голованов В.В.