

# ЭЧ-16 ППС-Давыдово



# ЭЧ-16

# ППС-Давыдово

---

- Мероприятия:
- 1.обеспечить наличие оперативно- технической документации
- 2.обеспечить наличие оперативных наименований на всех коммутационных аппаратах
- 3.восстановить работоспособность блокировочных устройств
- 4.обеспечить контроль отключенного положения С1, С2
- 5.доукомплектовать СИЗ
-

# ЭЧ-16

# ППС-Давыдово

Акт осмотра и проверки  
оборудования ППС Давыдово  
от 12.10.2022.

На месте поднадзорными составлены материалы  
акта о том, что 12.10.2022. была проведена  
проверка работ Бюджетной бухгалтерии и осмотра  
оборудования ППС Давыдово, при подготовке задания  
лица по порядку-дому № 7, по техническому решению  
оборудования ППС Давыдово.

В ходе осмотра оборудования ППС Давыдово было выяв-  
лено следующее: Типовой ППС нового образца, в металле  
целостен корпус, без конструктивных изменений. Восста-  
новитель и исполнитель отсечки размещены. Двери ППС  
в нормальном отсечке закрываются на нормальном замке и  
защита, в восстановительном отсечке закрываются на вынужден-  
ной веревочной защелке и замке. Станция ЭЧ-16 находится  
в отсечном металлическом отсечке ППС Давыдово.

Замыкающие контакты (ЗН), электромагнитная блокировка  
срабатывает ЗН, электромагнитная блокировка ЗН с входной  
дверью ППС находится в нерабочем состоянии - ремонт  
нужно, ЗН выключается вручную.

В ходе проверки выявлены следующие замечания:

- отсутствует оперативное наименование на корпусе ППС
- разрегулированы ЗН
- ППС на одной питающей от ВА ППС Давыдово Давыдово
- В восстановительном отсечке отключены внешние отсечки
- отсутствуют в ППС отсечки
- нет оперативной схемы на ППС
- нет оперативной документации на ППС
- отсутствуют разрывные контакты на ППС

Так же производится проверка подготовительных рабочих  
мест, по порядку-дому № 7, на выполнение организа-  
ционно-технических мероприятий, проверка средств СЧЗ,  
замечаний не выявлено.

ЭЧЗП-16 Муромов О.А.

Качеством РРУ Колесов Д.В.

ЭЧЗ-16 Архипов И.А.

ЭЧ-16 Зеленин М.Г.

Зам. ИГ Некрасов П.В.

Кач. орг. НБТ Голованов В.В.