

ЭЧ-16 ППС-Давыдово



ЭЧ-16

ППС-Давыдово

- Мероприятия:
- 1.обеспечить наличие оперативно- технической документации
- 2.обеспечить наличие оперативных наименований на всех коммутационных аппаратах
- 3.восстановить работоспособность блокировочных устройств
- 4.обеспечить контроль отключенного положения С1, С2
- 5.доукомплектовать СИЗ
-

ЭЧ-16

ППС-Давыдово

Акт осмотра и проверки
оборудования ППС Давыдово
от 12.10.2022.

На месте поднадзорными составлены материалы
акта о том, что 12.10.2022. была проведена
проверка работ Бюджетной бухгалтерии и осмотра
оборудования ППС Давыдово, при подготовке рабочего
листа по порядку-дому № 7, по техническому решению
оборудования ППС Давыдово.

В ходе осмотра оборудования ППС Давыдово было выяв-
лено следующее: Типовой ППС нового образца, в металле
целостен корпус, без конструктивных изменений. Восста-
новитель и исполнительский отсеки разгерметизированы.
В изоляционном отсеке заурядовые на корпусной заводе и
защита, в восстановительном отсеке заурядовые на выгнени-
ной вересковой заводе и защита. Станция ЭЧ-16 находится
в отдаленном местонахождении отсека ППС Давыдово.

Замыкающие контакты (ЗН), электромагнитная блокировка
срабатывает ЗН, электромагнитная блокировка ЗН с входной
дверью ППС находится в нерабочем состоянии - ремонт
нужно, ЗН выключается вручную.

В ходе проверки выявлены следующие замечания:

- отсутствует оперативное наименование на корпусе ППС
- разгерметизирован ЗН
- ППС на одной питающей от ВА ППС Давыдово Давыдово
- В восстановительном отсеке открыта вентиляционная обдушка,
- отсутствует в ППС обдушка
- нет оперативной схемы на ППС
- нет оперативной документации на ППС
- отсутствует разрывные контакты на ППС

Так же производится проверка подготовительных рабочих
листа, по порядку-дому № 7, на выполнение организаци-
онно-технических мероприятий, проверка средств СИЗ,
замечаний не выявлено.

ЭЧЗП-16 Муромов О.А.

Качеством РРУ Колесов Д.В.

ЭЧЗ-16 Аринкина И.

ЭЧ-16 Зеленин М.Г.

Зам. ИГ Некрасов П.В.

Кач. орг. НБТ Голованов В.В.