

* Торговый центр Кипарис



- Здание торгового центра размером 74,2x99 метров относится ко II степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности С0, размещено с соблюдением противопожарных разрывов до соседних зданий и сооружений. Расстояние до ближайшего существующего здания соответствует нормам и составляет более 30м.
- Торговый центр представляет собой 3-х этажный объем. Количество этажей – 3. Два этажа с торговыми залами, рассчитанными на пребывание 1770 посетителей (1-й и 2-й) и верхний технический этаж.

- * Помещения ТП, РУВН, электрощитовой, электрокотельной, противопожарной насосной станции, разгрузочной, обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами непосредственно наружу, на примыкающую к зданию территорию и отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа, с пределом огнестойкости не менее EI 45 (п.5.5.2 СП 4.13130.2013). Помещения зон безопасности отделены противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее REI 60
- * Пути эвакуации (общие коридоры, галерея) выделены перегородками, предусмотренными от пола до перекрытия, указанные перегородки не имеют не заполненных открытых проемов. Данные перегородки выполнены с ненормируемым пределом огнестойкости (п. 5.2.7 СП 2.13130.2012).

* Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) предназначена для обнаружения пожара и извещения о нем находящихся в здании людей. В соответствии с положениями СП 5.13130.2009



Извещатель пожарный



Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А-01-02

Извещатель пожарный ручной «ИПР 513-3АМ»



ТТХ

Рабочий диапазон температур - от минус 30 до +55 °С

Габаритные размеры - 94x90x33мм

Степень защищённости оболочки - IP41.



БЛАГОДАРИЮ ЗА ПРОСМОТР