

Технико-экономические показатели работы ОАО «Кузбассэнерго» (ТГК-12) за 12 месяцев 2009 г.

Показатели	ВСЕГО	ТУ ГРЭС	БЕЛ ГРЭС	КЕМ ГРЭС	КЕМ ТЭЦ	НК ТЭЦ	КУЗ ТЭЦ	БТЭЦ-1	БТЭЦ-2	БТЭЦ-3	Прочие
Выработано эл/энергии, млн. кВт.ч.	22220,3	7993,3	5697,6	2595,3	159,8	1993,4	589,1	36,4	1162,1	1993,2	-
% к прошлому году	94,0	91,9	85,7	98,4	103,8	118,3	98,5	94,8	96,6	100,9	-
Полезный отпуск эл/энергии, млн. кВт.ч.	19448,9	7206,9	5213,7	2224,4	112,8	1682,9	415,0	18,5	906,9	1667,7	-
Отпуск тепла с коллекторов, тыс. Гкал	14955,7	303,4	257,1	3185,3	664,8	2322,2	2514,1	222,9	2273,7	2868,9	343,3
% к прошлому году	99,2	98,7	98,1	103,1	104,2	91,0	100,8	105,4	100,4	99,3	91,7
Коэффициент использования установленной электрической мощности, %	56,6	71,7	54,2	61,1	21,5	41,5	62,3	20,3	39,6	52,9	-
Уд. расход топлива:											
На полезный отпуск эл/энергии, г/кВт.ч.	372,8	387,9	360,4	345,3	389,7	384,3	370,5	628	426,2	338,2	-
На отпуск тепла потребителям, кг/Гкал	156,8	182,9	182,5	145,3	158,9	155	162,9	202,4	164,9	148,9	172,9