

## **Баки для топлива**

---

- **Свод правил по проектированию и строительству**
- **Проектирование и строительство инженерных систем многоквартирных жилых домов**
- **Мощность котлов располагаемых в доме или пристройке не должна превышать 360 кВт. Мощность котлов, расположенных в отдельно стоящей пристройке, не ограничивается.**
- **Котел должен размещаться в отдельном помещении. Допускается размещение котла мощностью до 60 кВт на кухне.**
- **Расходная емкость для жидкого топлива, расположенная в помещении котла, должна быть объемом не более 50 литров.**
- **Хранение жидкого топлива и сжатого газа на придомовом участке следует предусматривать в отдельном здании из негорючих материалов или в заглубленных баках. Расстояние до других зданий должно быть не менее 10 м. Вместимость хранилища должна быть не более 5 куб. м.**
- **Трубопроводы в котельной следует прокладывать открыто.**
- **Диапазон температуры эксплуатации заполненных баков от +5 до +50 С**
- **При расположении топливохранилища рядом с жилым помещением оно должно удовлетворять требованиям к котельным.**