



ENSYS
TECHNOLOGIES

***Новые инструменты
управления для
энергокомпаний***

***Алексей Небера
(095) 514-0200
nebera@ensyst.ru***

Новые задачи и инструменты управления

Задачи управления:

- 4 Развитие энергокомпании - привлечение инвестиций**
- 4 Эффективное функционирование в конкурентной среде**
- 4 Участие в операциях на рынках электроэнергии**
- 4 Единство управления энергокомпанией**



Инструменты управления:

- 4 Повышение доходности и снижение издержек**
- 4 Комплексный подход к автоматизации**
- 4 Максимальное использование реальных данных**
- 4 Поэтапная выборочная реализация**

Инструменты управления



Использование инструментов управления


Повышение доходности



Сокращение издержек


Повышение доходности. АИИС КУЭ

- 4 АИИС КУЭ на оптовом рынке электроэнергии
- 4 АС коммерческого учета и управления потреблением электроэнергии на розничном рынке



Повышение доходности. Снижение потерь ЭЭ

Потери электроэнергии – ключевой показатель эффективности деятельности сетевой компании



Уровень потерь ЭЭ – до 30-35%

Программа снижения потерь электроэнергии

4 Предпосылки

- **высокий уровень потерь**
- **развитие средств автоматизации (АИИС КУЭ, АСТУЭ, ССПИ)**


4 Содержание

- **система расчета и анализа потерь (РИАП)**
- **комплекс мер по снижению потерь ЭЭ**

Система расчета и анализа потерь ЭЭ (РИАП)

- 4 Мониторинг потерь ЭЭ в темпе процесса**
- 4 Прямые расчеты на основе схемотехнических методов**
- 4 Возможность максимальной детализации расчетов (поэлементный расчет потерь)**
- 4 Расчет на основе данных от АИИС КУЭ, АСТУЭ, ССПИ**
- 4 Контроль достоверности исходных данных**
- 4 Определение расчетным путем с приемлемой точностью недостающих данных**
- 4 Учет влияния параметров качества ЭЭ**
- 4 Поддержка анализа структуры потерь ЭЭ**

Система расчета и анализа потерь ЭЭ (РИАП)



Комплекс мер по снижению потерь ЭЭ

4 Мониторинг потерь ЭЭ в электрических сетях

4 Поэлементный анализ структуры потерь ЭЭ

Выявление очагов повышенных потерь ЭЭ

4 Разработка эффективных мероприятий по снижению потерь

- Модернизация средств коммерческого учета ЭЭ
- Пошаговая локализация источников повышенных потерь
- Внедрение средств управления потреблением ЭЭ
- Внедрение тарифов, стимулирующих выравнивание графиков нагрузки
- Оптимизация электрических режимов
- Компенсация реактивной мощности
- Контроль качества ЭЭ

Пошаговая локализация источников повышенных потерь

Установка средств учета в «головах» линий (фидеров) 10-6 кВ

Расчет небалансов для линий (фидеров) 10-6 кВ

Отбор линий (фидеров) 10-6 кВ с повышенными небалансами

Ревизия измерительных каналов 10-6 кВ и выявление мест хищения

Организация учета на вводах 0,4 кВ трансформаторов на ТП 10-6/0,4 кВ

Расчет небалансов по шинам 0,4 кВ ТП

Отбор шин 0,4 кВ с повышенными небалансами

Установка средств учета в «головах» линий (фидеров) 0,4 кВ

Пофазный расчет небалансов по линиям (фидерам) 0,4 кВ

Ревизия измерительных каналов 0,4 кВ и выявление мест хищения



Сокращение издержек

Система управления основными фондами увязывает воедино оборудование, работы по его обслуживанию и ремонту, необходимый персонал, материалы, инструменты и допуски.




Сокращение издержек. Мониторинг состояния оборудования

Контроль

- Температуры
- Газосодержания
- Тока
- Напряжения
- Вибрации
- Положения анцапф РПН

Мониторинг основного оборудования и вспомогательных систем

- Трансформаторов
- Выключателей
- Вентиляторов охлаждения
- Насосов
- Компрессоров



Диагностика оборудования

4 Превышение пороговых значений

- Анализ
- Сигналы о неисправности


4 Определение

- Накопленных значений
- Средних значений
- Минимумов
- Максимумов

4 Методы статистического анализа


4 Встроенные аналитические алгоритмы

4 Пользовательские расчеты и алгоритмы



Сокращение издержек. Управление основными фондами

- 4 Централизованное управление основными фондами
- 4 Интегрированное управление работами
- 4 Управление проектами и затратами
- 4 Управление складом, поставками и услугами
- 4 Управление ресурсами



Управление основными фондами

The image displays several key components of the ENSYS software interface:

- Top Left:** A Gantt chart showing resource allocation and task progress over time. Resources include Service Provider A (Alaine Michaels, Betty Frazier, Brooke Campbell, Fred Cates) and Service Provider B (Charles Wang, Chris Towson, George Wells, Jack Benton, John Denton, Paul Taylor).
- Top Right:** A screenshot of the 'RPM Viewer' application, showing a 'Metric Tree' with various performance indicators such as 'CSR Productivity' (85.00%), 'Field Tech Productivity' (71.00%), 'Average Call Time', and '% of Calls Resolved by CSR'.
- Middle Left:** A screenshot of the 'RPM Viewer' application showing a 'Workforce Dashboard' with a bar chart titled 'Est. vs. Actual Work Time' and a gauge chart for '% of Rework Jobs'.
- Middle Right:** A screenshot of the 'RPM Viewer' application showing a 'Viewer' window with a line chart titled 'Hours Worked Since Last'.
- Bottom:** A screenshot of the 'RPM Viewer' application showing a 'Corrective Actions Doc' window with a text area for notes.

Сокращение издержек. Стратегия ремонтов

Назначение:

- **формирование стратегии ремонтов и техобслуживания оборудования сетевых энергетических компаний**

Обеспечивает:

- **Поддержку подготовки бюджета ремонтных работ и инвестиций в новое оборудование;**
- **Разработку стратегии проведения ремонтов для разных типов оборудования с учетом возникающих рисков;**
- **Определение приоритетов выполнения ремонтов оборудования**


Стратегическое планирование ремонтов

Стратегическое планирование ремонтов оборудования электрических сетей по комплексному показателю

- показатель состояния
- показатель важности

- 1 Аварийно-восстановительный ремонт
- 2 Замена
- 3 Ремонт (предупредительный, плановый, на основе состояния, ...)
- 4 Осмотр, мониторинг

Например, Трансформатор №.1: Pos
(i,c) = (10,60)




Новые инструменты управления

Эффективность управления

Повышение доходности

Сокращение издержек



**Спасибо за внимание.
Вопросы?**

**Алексей Небера
(095) 514-0200
nebera@ensyst.ru**