

**Муниципальное учреждение  
«Центр спасения»**

**Типичные ошибки  
противопожарных  
мероприятий  
в быту и в учреждениях**



**Совещание общественных инспекторов по ПБ**

**При информационной поддержке  
ОГПН по г. Асбесту**

# Статистика пожаров в РФ за 2008 год

- В 2008 году произошло **200386** пожаров.
- При которых погибло **15165** человек
- В том числе **584** ребёнка.
- На пожарах получили травмы **12800** человек.

- Ежедневно в Российской Федерации происходит в среднем **549 пожаров**.
- При пожарах ежедневно гибнет **42 человека** и 35 человек получают травмы.
- Ежедневно огнем уничтожается **166 строений**, 27 единиц автотракторной техники и 8 голов скота.
- Ежедневный материальный ущерб составляет около **33 миллионов рублей**.



- От неосторожного обращения с огнем произошло **44,8%** от общего количества пожаров, которые причинили **22,4%** материального ущерба.
- Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования послужило причиной каждого **пятого пожара** (**19,4%**), доля ущерба от них составила **33,3%**.

# Неосторожное обращение с огнем

- 5 сентября 2007 года
- г. Тюмень, общежитие
- В результате **НОСО** неустановленных лиц произошел пожар в здании общежития.
- В результате пожара один человек погиб, девять человек, в том числе ребенок (девочка 6 лет), получили отравление угарным газом.
- При попытке спастись самостоятельно из окна четвертого этажа выпрыгнул мужчина, 1956 года рождения, который от полученных травм скончался.
- Сумма ущерба составила 1 миллион рублей.



# Неосторожное обращение с огнем

- **31 января 2009 года**
- **Поселок Подъельск Корткеросского района Республики Коми**
- **Пожар в доме престарелых.**
- На момент пожара в здании проживало 26 человек и находился один сторож.
- Сообщение о пожаре на пульт «01» пожарной части поступило от социального работника в 18 часов 20 минут, который, находясь у себя дома примерно в 100 метрах от интерната, сообщил, что наблюдает открытое горение из окон здания.
- В ходе проверки по факту пожара установлено, что ранее, примерно в 18.00 часов, житель села О.Е.Беляев обнаружил дым, выходящий из под двери комнаты № 5 интерната. Открыв дверь, он предпринял попытки самостоятельно ликвидировать горение, используя находящиеся рядом ведра с водой. Однако, учитывая мгновенный приток кислорода в открытую комнату, вызвавший интенсивное горение и распространение пожара по коридору, прекратил тушение.
- На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны в 18 часов 44 минуты здание интерната было полностью охвачено огнем, в связи с чем провести эвакуацию проживающих в интернате не представлялось возможным.
- На месте пожара обнаружены фрагменты 23 тел погибших.
- Причина пожара – НОСО жильца дома престарелых.

# Неосторожное обращение с огнем

- **26 января 2009 года**
- **г. Лесосибирск, Красноярский край**
- Четыре человека погибли во время крупного пожара, который произошел в одном из рабочих общежитий. Причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.



---

# Неосторожное обращение с огнем

- **28 сентября 2008 года**
  - **г. Саратов, автостоянка**
  - Пожар на саратовской стоянке, уничтожившего 23 гоночных автомобиля и унесшего жизни двух охранников. Это чрезвычайное происшествие произошло в ангаре с дорогостоящими автомобилями. Пожар вспыхнул из-за непотушенной одним из сторожей ангара сигареты. Материальный ущерб от пожара эксперты оценили в сумму, равную 50 миллионам рублей.
-



# Неосторожное обращение с огнем

- **23 марта 2008 года**
- **Курганская область, Кетовский район, село Логовушка**
- Пожар в одном из помещений частного жилого дома. Причина - неосторожность при курении в состоянии алкогольного опьянения. Погибли 5 человек.



# Неосторожное обращение с огнем

- **20 апреля 2008 года**
- **Дальний Восток, Октябрьский район, село Гранатовка**
- 20 апреля в Октябрьском районе царил штормовой западный ветер, и жителям Гранатовки стоило бы задуматься над тем, надо ли пускать пал на полях, примыкающих к селу как раз с западной и северо-западной сторон. Пропустили они и момент, когда пал подобрался вплотную к одной из усадеб и начал пожирать ее с аппетитом изголодавшегося хищника.
- Село пожарные спасли, но огонь все же успел нанести ему заметные раны. Сгорели три жилых дома, сарай, гараж, летняя кухня, баня. Обошлось без человеческих жертв и даже без ожогов, но без крова остались 13 человек, из них семеро детей.

# Неосторожное обращение с огнем

- **03 сентября 2006 года**
- **г. Асбест**
- Два подростка 16 и 17 лет проходили практику на ООО «Вторресурсы». Мальчики занимались сортировкой металла. Рядом стояла пустая бочка из-под ЛВЖ. Несмотря на то, что ребята ощущали запах ЛВЖ, один из подростков бросил окурок прямо в бочку. Объемная вспышка паров ЛВЖ обоим опалила руки, грудь, лица.

# Неосторожное обращение с пиротехническими изделиями

- **28 декабря 2008 года**
- **г. Новосибирск**
- Пожар возник в центре города в многоквартирном жилом доме. Огонь, который стремительно распространился по деревянным перекрытиям, не могли потушить несколько часов.
- Пострадавших нет, но сотни людей лишились крыши над головой.
- Очевидцы сообщили, что пожар начался с крыши здания, куда ранее угодила одна из петард.



# Неправильная пожаро-техническая эксплуатация электрооборудования

- **17 марта 2008 года**
- **г. Асбест**, в 8-20 возник пожар на улице Уральской дом 65.
- В домах старой постройки розетки и выключатели часто монтировались на деревянные дощечки. Именно такая **розетка**, в которую был включен компьютер, **стала причиной** возникшего пожара. Сопутствующим фактором стало то, что доступ к розетке был закрыт шкафом, и хозяева не могли вовремя обнаружить неполадки в электропроводке. Пожар получил распространение из-за того, что на момент возгорания хозяев в квартире не было.



# Неправильная пожаро-техническая эксплуатация электрооборудования

- 18 октября 2008 года
- г. Екатеринбург
- На площади 350 квадратных метров горели несколько комнат на верхнем этаже пятиэтажного здания общежития коридорного типа УГТУ-УПИ, расположенного на улице Малышева, 138.
- По пустотным перегородкам и деревянным перекрытиям огонь перешел также на чердачное перекрытие и кровлю здания.
- Две женщины с отравлением продуктами горения госпитализированы в токсикологический центр.
- Причиной возгорания стала перегрузка электросети вследствие нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов.



# Неправильная пожаро-техническая эксплуатация электрооборудования

- **13 февраля 2009 года**
- **г. Новосибирск**
- Вечером 13 февраля в Центральном районе Новосибирска на ул. Писарева, 36 произошел пожар в девятиэтажном общежитии Сибирской государственной геодезической академии. Пожарные при помощи автоколенчатого подъемника спасли восемь человек, по лестничным маршам эвакуировали 45 человек. Пострадавших нет.
- Причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации бытовых электроприборов. В одной из комнат общежития без присмотра была оставлена включенная электроплита с готовящимися на ней продуктами.



# Неправильная пожаро-техническая эксплуатация электрооборудования

- **12 августа 2007 года**
- **США, г. Литтл Рок**
- Причиной пожар, уничтожившего жилой дом, стало воспламенение игровой приставки, которую хозяин не отключил от электричества, покидая жилище.
- В момент пожара хозяева отсутствовали. Вернувшись из поездки, они обнаружили только обгоревшие стены, а все вещи были безнадежно испорчены. Ущерб, нанесенный имуществу детищем компании Microsoft, оценен в 100 тысяч долларов.



---

# Неправильная пожаро-техническая эксплуатация электрооборудования

- **Ночь с 10 на 11 февраля 2009 года**
  - **г. Москва**
  - Пожар в квартире 1-го этажа 9-этажного жилого дома. Причиной пожара послужило использование неисправного электрообогревательного прибора. Погибли 7 человек (жильцы верхних этажей, отравившиеся угарным газом).
-

---

# Неправильная пожаро-техническая эксплуатация электрооборудования

- **31 декабря 2008 года**
  - **Поселок Тавричанка Приморского края**
  - Пожар в двухэтажном деревянном здании. Погибли 7 человек, в том числе двое детей. Причиной загорания стало неосторожное обращение с нагревательными приборами (обогреватель был установлен в непосредственной близости от горючих веществ).
-

# Неправильная пожаро-техническая эксплуатация электрооборудования

- **26 февраля 2009 года**
- **Саратовская область, поселок Красный Текстильщик**
- Пожар в жилых комнатах 1-го этажа 2-этажного здания общежития МУП "Жилищник". Причина - использование жильцами самодельного и не отвечающего требованиям противопожарной безопасности электронагревательного прибора. Погибли 5 человек (в том числе 2 ребенка).

# Неправильная пожаро-техническая эксплуатация электрооборудования

- **10 марта 2008**
- **Пос. Белокаменный, ул. Советская**
- В сараях была брошена «временка» - временный электрокабель, который подходил распределительному щиту. Непосредственно под щитом лежала охапка сена.
- Небольшой искры хватило для того, чтоб возник пожар, уничтоживший надворные постройки, погубивший домашний скот. Ущерб составил 150 тысяч рублей.



# Неправильная пожаро-техническая эксплуатация печного оборудования

- 22 декабря 2008 года
- г. Асбест, Луговая 28
- В результате нарушения ППБ при устройстве печного оборудования, а также правил безопасной эксплуатации печи возник пожар, уничтоживший 2-х квартирный жилой дом.
- Печь в доме не имела предтопочного листа, во время топки была приоткрыта дверца. А рядом с печью располагалось горючее вещество - стояло кресло.
- Небольшого выпавшего уголька хватило для крупного пожара. Ущерб составил около 300 тысяч рублей



# Неправильная пожаро-техническая эксплуатация газового оборудования

- **9 мая 2008 года**
- **г. Кемерово, поселок Пионер**
- В частном жилом доме произошел взрыв баллона с бытовым газом, повлекший пожар. Погибли 4 человека (члены одной семьи, в том числе подростки 17-ти и 15-ти лет). Причина взрыва газа и начавшегося вслед за ним пожара - перегрев газового баллона, который в нарушении Правил ПБ был установлен в доме в непосредственной близости от газовой плиты.

# Неправильная пожаро-техническая эксплуатация газового оборудования

- **12 февраля 2009 года**
- **Ханта-Мансийский автономный округ, г. Нижневартовск**
- Взрыв баллона с бытовым газом с последующим пожаром в квартире последнего этажа 5-этажного жилого дома. Погибли 6 человек. Причина – неправильная эксплуатация газового оборудования (работающая плита без оставлена без присмотра).

# Неправильная пожаро-техническая эксплуатация газового оборудования

- 07 февраля 2008 год
- г. Асбест, ул.Репина
- Пожар возник в подсобном помещении частного жилого дома. Газовый баллон для производственных нужд (его использовали для производства дверей), заправляли на заправочной станции.
- Баллон после очередной заправки был переполнен, газ расширился от тепла, и начал «травиться» из баллона. Газовое облако достигло газовой горелки в газовом котле, который топился неподалеку. Возникла вспышка. Дом полностью выгорел. Ущерб около миллиона рублей.





# Умышленный пожар

- **1 июля 2007 года**
- **Ивановская область, г. Наволоки**
- В ночь на 1 июля в городе Наволоки Кинешемского района загорелась общеобразовательная школа, расположенная на Юбилейной улице. Пожар в двухэтажном здании начался примерно в 2 часа ночи, а потушить его смогли только спустя 2 часа. Огнем была уничтожена кровля школы и межэтажные перекрытия на площади 250 кв. метров. Из школы в больницу доставили 50-летнего сторожа. Мужчина был избит и находился в состоянии алкогольного опьянения.
- В ходе расследования выяснилось, что школу подожгли трое подростков. Ученики 9-го класса 15 - 16 лет проникли в свое учебное заведение, избивали нетрезвого сторожа и устроили пожар.
- Молодые злоумышленники задержаны. Возбуждено уголовное дело по 167 статье УК России (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

---

# Детская шалость с огнем

- **13 сентября 2008 года**
  - **США, г. Помпано-Бич (штат Флорида)**
  - Пенсионеры из города г. Помпано-Бич остались без крыши над головой. Их дом сгорел дотла из-за действий маленьких внуков и... тараканов. Эти бытовые насекомые, можно сказать, просто кишели в жилище несчастных неряшливых погорельцев.
  - Маленькие дети, оставленные без присмотра решили избавиться от тараканов радикальным способом. Восемилетний и десятилетний шалуны принялись обливать своих жертв техническим спиртом, а потом стали поджигать насекомых одного за другим. В результате бабушка с дедушкой оказались бездомными стариками.
-

# Нарушение правил безопасности при огневых и газо-сварочных работах

- **13 декабря 2008 года**
- **Г. Чита**
- Огонь вспыхнул утром, на первом этаже жилой пятиэтажки. С огнём боролись десять пожарных расчетов.
- Хотя площадь возгорания составила всего 80 метров, возникло сильное задымление. Людей с верхних этажей здания пришлось эвакуировать по приставным лестницам. Семь человек с отравлением угарным газом доставлены в больницу.
- Причиной возгорания стало несоблюдение техники безопасности при проведении сварочных работ: Утром в доме отогревали замерзшие трубы.

# Нарушение правил безопасности при огневых и газо-сварочных работах

- **21 апреля 2008 года**
- **г. Москва**
- Причиной пожара, вспыхнувшего накануне в одном из складов на востоке Москвы, стали нарушения при проведении газосварочных работ. Площадь пожара составила 3,5 тыс. кв. метров.
- В тушении пожара на улице Иркутской, 19 принимали участие 25 пожарных расчетов и два экипажа спасателей МЧС Москвы. Пожару присваивался второй ранг сложности по пятибальной шкале, на его тушение сотрудники МЧС потратили восемь часов. В четырехэтажном здании склада произошли обрушения стен и перекрытий; по словам сотрудников МЧС, здание восстановлению не подлежит.
- Ущерб составил 5,5 миллионов рублей.

# Статическое электричество

- **06 февраля 2007 года**
- **г. Екатеринбург, «Агроспецмонтаж»**
- Сотрудники предприятия распыляли лакокрасочные материалы, производили покраску мебели. В этот момент произошел разряд статического электричества. Горючие материалы воспламенились. От воспламенившихся материалов, огонь тут же перекинулся на поролон, тюки тканей и заготовки мебели.
- Огонь очень быстро охватил все здание. Сотрудники предприятия пытались самостоятельно справиться с пожаром. Об этом свидетельствуют разбросанные по зданию огнетушители и тот факт, что сообщение о пожаре поступило через продолжительное время после возгорания.
- В пожаре погибли восемь работников мебельного цеха.



---

**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!**

---