



Теплосети

Состояние и перспективы развития теплосетей во Франции

Nicolas Garnier - AMORCE
Etat des lieux et perspectives des réseaux de chaleur en
France
Saint Petersburg - 23 octobre 2009

Определение теплосети :


- Одна или несколько котельных снабжают по трубам теплом несколько пунктов доставки:
- Продажа тепла на основе биномиальной тарификации (абонемент + фактическое потребление, измеряемое по месту доставки)

Несколько контрактных форм:

- Местные (государственные) промышленные и коммерческие службы (закон 1980 года)
 - коммуны (или объединения коммун) = организующие властные структуры
 - концессия / сдача в аренду / сдача в управление
 - Частная сеть с договором (или без) на эксплуатацию

Comment fonctionne un réseau de chaleur

via séva



L'INSTALLATION DE PRODUCTION DE CHALEUR

L'installation de production de chaleur (chauffière centrale) produit l'énergie nécessaire au fonctionnement du réseau. Elle grandit la température de l'eau ou la resion de la vapeur dans les canalisations jusqu'aux usagers.



LES ÉNERGIES UTILISÉES

Les installations thermiques utilisent différentes sources d'énergie pour produire la chaleur, le gaz, le charbon, le fioul, la valorisation énergétique des déchets, la géothermie ou la récupération de chaleur industrielle.

La cogénération produit simultanément de la chaleur et de l'électricité, grâce à un moteur ou à une turbine fonctionnant généralement au gaz.

CENTRE DE VALORISATION DES DÉCHETS MÉNAGERS

Les déchets ménagers non recyclés sont acheminés vers des centres de valorisation énergétique. En brûlant, les déchets dégagent de l'énergie permettant de produire de l'eau chaude ou de la vapeur qui est distribuée sur le réseau.

LES CANALISATIONS

Un réseau de chaleur fonctionne en circuit fermé : il comprend donc toujours au moins deux canalisations : l'une pour distribuer la chaleur vers les utilisateurs, l'autre pour le retour du fluide, vers les centrales de production.

LA SOUS-STATION


Dans chaque bâtiment raccordé au réseau de chaleur se trouve une sous-station. C'est un poste de livraison, un échangeur thermique, où la vapeur ou l'eau chaude du réseau primaire transfère la chaleur aux installations du bâtiment (réseau secondaire).

- 4 исторических периода:
 - до 1950 года: послевоенный
 - 1950-70: интенсивное градостроительство
 - 1970-80: нефтяной кризис
 - 1990-2009: развитие возобновляемых источников энергии и энергоэффективность
- Клиенты: $2/3$ – жилой фонд
 $1/3$ – непроизводственная индустрия
(больницы, школьные и военные учреждения)
- Крупные жилые районы с плотной застройкой на периферии городов

Несколько цифр (по данным EAB-SNCU 2007):

- **от 400 до 450 зарегистрированных сетей (от 1 МВт до более 1000 МВт)**
- **25 проданных ТВтч (18 000 установленных МВт)**
- **3 300 км сетей**
- **2 миллиона единиц жилья**
- **Около 6% отопления во Франции**
- **общий торговый оборот: 1,25 млрд. €**

Voici les villes les plus chaleureuses de France



**ASSOCIATION POUR LA PROMOTION
DES RÉSEAUX DE CHALEUR**

via sèva

- Plus au Nord et à l'est de l'Europe qu'au Sud et à l'Ouest (climat, organisation politique, Больше на Севере и Востоке Европы, чем на Юге и Западе (климат, политическая организация, выбор энергии (уголь, отказ от использования ядерной энергии)
- Grands pays : Russie Tch écoslovaquie Danemark Allemagne
- Крупные страны: Россия, Чехословакия, Дания, Германия
- Spécificités françaises: Longueur (moiti é Allemagne, plus que Danemark)
Importance des ordures m énegères et de la g éothermie

- Parts de marché é/chauffage


Islande	95%	Finlande	60%
Estonie	52%	Pologne	52%
Danemark	55%	Su ède	45%
Slovaquie	40%	Hongrie	16%
Autriche	14%	Allemagne(90 000 Gwhv)	13%
France	06%	Pays bas	03%
R.U.	01%	Italie	01%


- France: environ 3000 km de réseau 400 à 450 réseaux

- Danemark environ 26 000 km de réseau 450 réseaux

Национальный энергетический пирог

Bouquet énergétique national (EAB-SNCU 2007)





DANS TOUS LES CAS, LA COLLECTIVITE LOCALE DOIT ETRE L'AUTORITE ORGANISATRICE (COMPETENTE ET IMPLIQUEE)


В любом случае местные органы власти должны быть организующим органом (компетентным и вовлеченным в процесс)

Средняя цена = (доходы R1 + R2) / проданные МВтч

Средняя цена 2008 : 59,7 €HT/MWh


(236 сетей / 18,9 ТВтч или около 75% общего объема)

Усредненная цена продаж : 60,8 €HT/MWh




Содержание CO2 в 354 теплосетях согласно постановлению от 4 мая 2009 г.


Contenu CO2 des 354 réseaux de chaleur de l'arrêté du 4 mai 2009



Bilan économique pour chauffage+ECS logement parc social moyen (170)



Цена в евро за тарифный час/МВтч



I – Задачи Еврокомиссии « 3 X 20 »

- - **20 %** газов с парниковым эффектом
- - **20%** конечного потребления энергии
- + **20%** возобновляемых источников энергии

II – Для Франции (Гренель) : 23% возобновляемой энергии :

- Или переход от 20 до 40 млн.тонн в нефтяном эквиваленте
- Удвоение производства возобновляемого тепла
- В том числе + 3,2 Мтер на теплосетях (x 3 до 4)

До Гренельских соглашений по защите окружающей среды 2007 :

- **Помощь в инвестировании теплосетей с возобновляемая энергиятеплом**
- **НДС 5,5% на абонемент**
- **НДС 5,5% на потребление, если 50% - возобновляемая энергия**
- **Налоговый кредит на расходы по подключению**

Новые мероприятия в соответствии с Гренельскими соглашениями :

- **Обязательство проводить предварительный анализ реализуемости установки теплосети для каждой новой городской зоны**
- **Возможность защитить теплосеть от конкуренции, если она конкурентоспособна и экологична**
- **Создание фонда тепла, благодаря помощи в инвестирование на строительство котельных (30%) и труб (60%), если они возобновляемы на 50%.**

ВЫЗОВЫ :


- Улучшение имиджа у потребителя (маркетинг, обслуживание пользователей)
- Недостатки центрального отопления (индивидуализация)
- Конкуренция свободного рынка энергетики (защита на местном уровне) + неблагоприятные налоги на углероды (квоты + налог на углероды)
- Недостаточная «явная» конкурентоспособность (информирование)
- Большие инвестиции и слабая адаптивность к эволюции потребительского спроса (помощь в инвестициях)

СИЛЫ И ВОЗМОЖНОСТИ :

- Поддержка местных властных структур
- Появление собственной энергетической политики на местах
- Возможность использования возобновляемых источников энергии
- Гибкость смешанной энергетики
- Стабильность цен (EnR)
- конкурентоспособность общих затрат

ANNEXES

Valorisation énergétique des déchets



123 réseaux avec VE en France (enquête en cours)

60 réseaux de chaleur en France alimentée par UIOM.

Quelques paramètres de faisabilité:

Une énergie semi-renouvelable et semi fatale,

IMTep valorisés et substitués (chaleur/élect./Cogé)

Principaux paramètres de faisabilité :

- distance UIOM-Réseau (réseau de liaison), 1 M€/km
- température et pression du réseau,
- taux de valorisation (énergie de base - pb été?)
- prix de vente de la chaleur compétitif Avenir :

Avenir: Maîtrise des pollutions, Effet de serre, Acceptation sociale,

Intérêt: gestion des déchets et énergie mais NIMBY

Les réseaux bois



Bois = 80% de la production ENR (10 MTEp)

Un gisement important (DIB, déchets de scieries, plaques)

Développement :

- nouveaux réseaux (semi-rural),
- substitution ou co-combustion dans réseaux existants

70 opérations (1 à 15 MW) et plus de 100 projets
(seulement 660 chaufferies collées au bois)


Vénissieux: 10 000 logements - Cogénération fin 2004

Chaudière Bois de 12 MW - 34 000 t/an 40% des besoins




Paramètres de faisabilité :

- Approvisionnement
- Densité de consommateurs
- Aides et subventions
- Montages juridiques et fiscaux



- Opérations des années 80 (incitation choc pétrolier) relance en 2000
- 31 opérations en France
- Ile de France et Aquitaine et DOM TOM
- Chevilly Larue 40 000 personnes
- Investissement important
- 160 000 logements
- Technologie mature et sécurée
- **Technique :**





- Biogaz et réseaux de chaleur

- **Gisement : Décharges, Stations d'épuration, méthaniseurs**

- **Biogaz = CH₄ Méthane = puissant GES ... dispositif des quotas...**

- **Valorisation thermique : la + ancienne**

- **Utilisation en Chaudière ou en fours pour produire de la vapeur surchauffée**

- **Avantages : Technique combustion en chaudière simple et peu onéreuse (faible épuration : Eau Soufre), rendement énergétique.**

- Réseaux de chaleur et solaire:



- Exemple de Narbonne :

- 707 logements HLM+Collège+ Ecole

- Solution initiale : 6500 MW + Cogénération

- Solution finale :


- 10 installations (622 m² de capteurs plans).

- Assurant 39 000 litres/jour d'ECS

- Bilan :

Vitry-sur-Seine - 15 octobre 2009

- Production : 430 000 kWh /an soit 35 % des besoins



Modernisation des réseaux de chaleur

- Outils souvent anciens

=> Audit technique, optimis°, rénovat°, mise au normes (GIC), développement des énergies renouvelables

- Rigidité contractuelle pour l'usager (durée, consommatio°)

=> Modernisation des polices d'abonn° / règlement de service/Individualisation

- Surdimensionnement

=> Réévaluation des besoins et de l'efficacité énergétique

- Perte de compétitivité, investissement

=> Audit économique, changement d'énergie, aide ADEME

- Montage juridique obsolète

=> Audit/Remise en concurrence/Avenant/Modernisation des contrats