

Концепция комплексной автоматизации

SIEMENS




**Решения Сименс
для автоматизации
производств**

**Automated
Information
Technologies**


Март 2011

АСУ ТП - автоматизированная система управления технологическим процессом




PCS – Process Control System



PCS 7



Устройства связи с объектом




Типовые объекты управления




2 – DI, 1 – DO
Н.О. или Н.З.
NC or NO

ПЛК – программируемый логический контроллер
PLC – Programmable logic controller

S7 – 400H





Поддержка аппаратного резервирования



SIMATIC PCS 7


Средства разработки прикладного ПО



Конструкторская документация ГОСТ 34.201-89



Сборочное производство



SIMATIC PCS 7 Сертификаты

CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT ◆ 證書 ◆ CERTIFICATE ◆ CERTIFICATE

CERTIFICATE

No. Z10 09 07 67803 004

Holder of Certificate: **Siemens AG Industry Sector**
 Gleiwitzer Straße 555
 90475 Nurnberg
 GERMANY
 67801, 67802

Factory(ies):
 Certification Mark:



Product: **Safety-Related**
 Model(s): **SIMATIC S7 F/**
 Parameters:

Logic solver:
 S7 F: 1oo1D with div self-test, prog comparison by S7 FH: 2oo2 configu
 Fieldbus: 1oo1 or 2oo
 I/O modules: 1oo2D и 2oo2 cot

Further approvals can The report: SN733211 currently valid revisor ficate.

Tested according to:

IEC 61508-1:1998, up IEC 61508-2:2000, up IEC 61508-3:1998, up EN 954-1:1997, up to ISO 13849-1:2006, up EN 60204-1:2006 (b0) IEC 61511:2003 IEC 62061:2005

The product was tested on a voluntary basis and compli certification mark shown above can be affixed on the pr certification mark in any way. In addition the certification to third parties. See also notes overleaf.

Test report no.: SN73321 C

Date, 2009-07-20



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ

РАЗРЕШЕНИЕ

№

На применение

Оборудование (техническое устройство, материал):
Средства автоматизации согласно перечню в приложении к настоящему разрешению.

Код ОКП (ТН ВЭД): 42 5200 (8538 90 91 0)

Изготовитель (поставщик): Изготовитель: фирма "SIEMENS (Германия); поставщик: ООО "СИМЕНС" (115093, г. Моск ул. Дубининская, 96).

Основание выдачи разрешения: Техническая документация заключение экспертизы промышленной безопасности ЗАО № 11-ТУ-355-2007 (НХ).

Условия применения:

1. Обеспечение соответствия поставляемых технических устройств требованиям национальных стандартов, норм, правил, рук документов, инструкций в области промышленной безопас действующих в Российской Федерации.
2. Применение поставляемых технических устройств на нефтехимических, химических, нефтеперерабатывающих взрывопожароопасных объектах в соответствии с техническ документацией, руководством по эксплуатации и паспорту

Срок действия разрешения до 13.11.2010

Дата выдачи 13.11.2007

Заместитель

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС DE.ML14.B00147

Срок действия с 15.04.2009 по 15.04.2012

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.14.00147
 ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ТЕХСИ»
 Россия, 125635, Москва, ул. Ангарская, д.10
 тел./ факс (499) 905-6787

ПРОДУКЦИЯ Модули ввода-вывода SIMA
 ественные модули SIMATIC
 серийный выпуск
 см. Эк-приложение

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТ
 ГОСТ Р 51330.0-99, ГОСТ Р 51330.10-99, ГОСТ Р 51330.11-99

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
 Siemens AG A&D AS (Германия)
 Verner-von-Siemens-Straße 50, D-92224 Amberg, G

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
 ООО «СИМЕНС»
 Россия, 115093, г. Москва, ул. Дубининская, 96
 Телефон: +7(495)223-3730, +7(495)737-2189 Факс
 НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол испытаний № 50-101/Ех от 28.03.2010
 ИЛ ЗАО «ТИБР» (РОСС RU.0001.21.ML144)
 2. Акт о результатах анализа состояния производств

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

Эксперт

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений

PATTERN APPROVAL CERTIFICATE OF MEASURING INSTRUMENTS

DE.C.34.004.A № 23871

Действителен до 01 мая 2011 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов испытаний утверждён тип устройств распределённого ввода-вывода SIMATIC ET200

Фирма Siemens AG, Германия

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 22734-06 и допущен к применению в Российской Федерации.

Описание типа средства измерений приведено в приложении к настоящему сертификату.

Заместитель Руководителя В.Н.Крутиков
 13.05.2009 г.

Продлен до

Заместитель Руководителя

Thank you for your attention!

SIEMENS

Главный инженер проектов

Шпак Андрей

SHPAK@AIT-PCS.RU

WWW.AIT-PCS.RU

**Automated
Information
Technologies**

