## <u>Подрядная организация: ООО</u> «КапиталГруппСтрой»

000 «КапиталГруппСтрой»

28.03.2021

**УТВЕРЖДАЮ** 

Главный инженер 000 «КапиталГруппСтрой»

Δ.Α. Γοσ

подпись, Ф.И.О.

НАРЯД-ДОПУСК №

7

на проведение огневых (ремонтных), газоопасных и других работ повышенной опасности

1. Выдан (ком

Производитель работ ООО «КапиталГруппСтрой» Хаджае С.И.

организация, должность, Ф.И.О., ответственного за проведение работ

выполнение работ <u>сварочные работы, абразивные работы, монтаж перегородо</u>
<u>отделочные работы, монтаж кабеленесущих контсрукций интах</u>
кабельных сетей.

(указывается характер и содержание работы, опасные и вредные производственные факторы

- опасность травмирования движущимися машинами и механизмами, их рабочими органами, подвижными частями производственного оборудования;
- незащищенные подвижные элементы производственного оборудования;
- незащищенные токоподводящие провода и кабели, электрооборудование и электроинструменты;
- опасность поражения электротоком при нарушении правил электробезопасности;
- опасность травмирования при неиспользовании или отсутствии предохранительных устройств и средств защиты;
- опасность воздействия статического электричества при отсутствии или неисправности заземления;
- опасность падения при выполнении работ на высоте:
- опасность разрыва шлангов компрессора;
- опасность травмирования при падении грузов;

Производитель работ ООО «КапиталГруппСтрой» Хаджаев С.И.

Ole 7 27.03.21. 7

12. К выполнению работ допускаю:

Главный инженер ООО «КапиталГруппСтрой» Гостев Д.А.

должность допускающего, Ф.И.О., подпись, дата, время

12. Этметка о ежедневном допуске к работе (в том числе и в первый день):

N <u>∘</u> n/n	Дата	Меры безопасности по п.6.1, риде				
		Начало работы			Окончание работы	
		Время (чч:мм)	Подпись допускающего к работе	Подпись ответственного за проведение работ	Время (чч:мм)	Подпись ответственного за проведение работ
1	2	3	4)	5. H M	6	7
1.	27.03.21	745	F.	Carp		
2.	The second section of the second section of the second second section of the second se		5			
3.	AMERICAN AND CONTRACTOR CONTRACTO					
4.		<u> </u>				
5.					THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	

Наряд-допуск №7 от 26.03.2021 выдан на работы, не соответствующие характеру выполняемых работ, не утвержден ответственным лицом (главным инженером ООО «КапиталГруппСтрой» Д.А. Гостевым), не осуществлен допуск к проведению (работ главным инженером ООО «КапиталГруппСтрой» Д.А. Гостевым)

## <u>Подрядная организация: ООО</u> «УралСтройНефть»



На электрооборудовании (блоки питания БП-36-100) просрочен срок проведения проверки и испытания с 15.02.2018

## <u>Подрядная организация: ООО</u> «МонтажТехСтрой»



Не обеспечивается безопасное выполнение работ в котловане линии TT, откосы обрушились.