

Подрядная организация: ООО «КапиталГруппСтрой»

ООО «КапиталГруппСтрой»

28.03.2021

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО «КапиталГруппСтрой»

должность, Ф.И.О.

Д.А. Гостев

подпись, Ф.И.О.

« 26 » 03 2021 года

Производитель работ ООО «КапиталГруппСтрой» Хаджаев С.И.

должность, ФИО

дата, время

Хаджаев 27.03.21. 7

НАРЯД-ДОПУСК № 7

на проведение огневых (ремонтных), газоопасных и других работ
повышенной опасности
(нужное подчеркнуть)

1. Выдан (кому) Производитель работ ООО «КапиталГруппСтрой» Хаджаев С.И.

организация, должность, Ф.И.О., ответственного за проведение работ

2. выполнение работ сварочные работы, абразивные работы, монтаж перегородок,
отделочные работы, монтаж кабеленесущих конструкций, монтаж
кабельных сетей.

(указывается характер и содержание работы, опасные и вредные производственные факторы)

- опасность травмирования движущимися машинами и механизмами, их рабочими органами, подвижными частями производственного оборудования;
- незащищенные подвижные элементы производственного оборудования;
- незащищенные токоподводящие провода и кабели, электрооборудование и электроинструменты;
- опасность поражения электротоком при нарушении правил электробезопасности;
- опасность травмирования при неиспользовании или отсутствии предохранительных устройств и средств защиты;
- опасность воздействия статического электричества при отсутствии или неисправности заземления;
- опасность падения при выполнении работ на высоте;
- опасность разрыва шлангов компрессора;
- опасность травмирования при падении грузов;

12. К выполнению работ допускаю:

Главный инженер ООО «КапиталГруппСтрой» Гостев Д.А.

должность допускающего, Ф.И.О., подпись, дата, время

12.1. Отметка о ежедневном допуске к работе (в том числе и в первый день):

Меры безопасности по п.6.1. выше

№ п/п	Дата	Начало работы		Окончание работы		
		Время (чч:мм)	Подпись допускающего к работе	Подпись ответственного за проведение работ	Время (чч:мм)	Подпись ответственного за проведение работ
1.	27.03.21	7:45	<i>Хаджаев</i>	<i>Гостев</i>		
2.						
3.						
4.						
5.						


Наряд-допуск №7 от 26.03.2021 выдан на работы, не соответствующие характеру выполняемых работ, не утвержден ответственным лицом (главным инженером ООО «КапиталГруппСтрой» Д.А. Гостевым), не осуществлен допуск к проведению (работ главным инженером ООО «КапиталГруппСтрой» Д.А. Гостевым)

Подрядная организация: ООО «УралСтройНефть»



**На электрооборудовании (блоки питания БП-36-100)
просрочен срок проведения проверки и испытания с
15.02.2018**

**Подрядная организация: ООО
«МонтажТехСтрой»**



Не обеспечивается безопасное выполнение работ в котловане линии ТТ, откосы обрушились.