



Нарушения требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте нефтегазодобывающего предприятия

Студент группы: ТБ – 15

ФИО: Дворникова Маргарита Александровна

Основные нарушения

НАРУШЕНИЕ

Труба полностью не окрашена.

Место нарушения:
ОАО «Уфанефтехим»

ФОТОГРАФИЯ



ССЫЛКА НА ПРАВИЛА

1170 пункт Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 (ред. 12.01.2015)

Основные нарушения

НАРУШЕНИЕ

Место нарушения:
ОАО «Уфанефтехим»

Нарушена герметичность между соединений труб(инородное тело)

ФОТОГРАФИЯ



ССЫЛКА НА ПРАВИЛА

566 пункт Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 (ред. 12.01.2015)

Основные нарушения

НАРУШЕНИЕ

Место нарушения:
ОАО «Уфанефтехим»

ФОТОГРАФИЯ

ССЫЛКА НА ПРАВИЛА

Нарушена теплоизоляция на трубопроводе.



754 пункт Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 (ред. 12.01.2015)

Основные нарушения

НАРУШЕНИЕ

Место нарушения:
ОАО «Уфанефтехим»

Не обеспечена полная герметичность и сохранность продукции (утечка нефти).

ФОТОГРАФИЯ



ССЫЛКА НА ПРАВИЛА

556 пункт Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 (ред. 12.01.2015)

Основные нарушения

НАРУШЕНИЕ

Место нарушения:
ОАО «Уфанефтехим»

ФОТОГРАФИЯ

Нарушение целостности корпуса (трещина).



ССЫЛКА НА ПРАВИЛА

51 пункт Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 (ред. 12.01.2015)

Основные нарушения

НАРУШЕНИЕ

Место нарушения:
ОАО «Уфанефтехим»

Манометр не исправен: конденсат за стеклом манометра; на манометре нет клейма или свидетельства о поверке, также нет его технической характеристики (максимальное давление, дата эксплуатации и т.д.); выбрана не правильная шкала предела измерения рабочего давления находится во второй трети шкалы.

ФОТОГРАФИЯ



ССЫЛКА НА ПРАВИЛА

Пункт 401, 402 и 627 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 (ред. 12.01.2015)

Основные нарушения

НАРУШЕНИЕ

Место нарушения:
ОАО «Уфанефтехим»

Конденсат внутри защитного кожуха. Электрооборудование не устойчивое в отношении воздействия окружающей среды или не защищенное от этого воздействия

ФОТОГРАФИЯ



ССЫЛКА НА ПРАВИЛА

77 пункт Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденных приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 (ред. 12.01.2015)