

VIII. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ГАЗА



Кузнецова Светлана Сергеевна
главный специалист отдела развития жилищного хозяйства
министерства жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области

В случае поступления исполнителю информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа/ несчастного случая



исполнитель обязан незамедлительно осуществить приостановление подачи газа без предварительного уведомления об этом заказчика

О наличии угрозы свидетельствуют следующие факторы



отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах



отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при использовании газоиспользующего оборудования



неисправность / вмешательство в работу предусмотренных изготовителем в конструкции газоиспользующего оборудования устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы при невозможности незамедлительного устранения такой неисправности



использование ВДГО и ВКГО при наличии неустранимой в процессе ТО утечки газа



пользование неисправным, разукomплектованным и не подлежащим ремонту ВДГО и ВКГО



несанкционированное подключение ВДГО и ВКГО к газораспределительной сети



Исполнитель имеет право приостановить подачу газа без предварительного уведомления заказчика в следующих случаях



совершение действий по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их технологическому присоединению к газопроводу сети газораспределения / иному источнику газа, по подключению газоиспользующего оборудования к газопроводу/ резервуарной, групповой / индивидуальной баллонной установке сжиженных углеводородных газов без соблюдения требований, установленных законодательством РФ - самовольная газификация



невыполнение в установленные сроки вынесенных ГЖИ письменных предписаний об устранении нарушений содержания ВДГО и ВКГО



проведенное с нарушением законодательства РФ переустройство ВДГО и ВКГО, ведущее к нарушению безопасной работы этого оборудования, дымовых и вентиляционных каналов



**При наличии вышеуказанных факторов
исполнитель направляет ГЖИ
уведомление,**



**которое является основанием для вынесения заказчику предписания об устранении
выявленных нарушений**

с указанием сроков, в которые эти нарушения должны быть устранены.

**До вынесения предписания ГЖИ вправе провести проверку
фактов, указанных исполнителем в уведомлении**

**Исполнитель вправе приостановить подачу газа с предварительным письменным
уведомлением заказчика в следующих случаях:**

отказ заказчика 2 и более раза в допуске специализированной организации

отсутствие договора

**истечение у оборудования нормативного срока службы, установленного
изготовителем, и отсутствие положительного заключения по результатам технического
диагностирования указанного оборудования, а в случае продления этого срока по
результатам диагностирования - истечение продленного срока службы указанного
оборудования**

До приостановления подачи газа



исполнитель обязан направить заказчику 2 уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах

Приостановление подачи газа осуществляется



не ранее чем через 40 дней после направления 1-го уведомления и не ранее чем через 20 дней после направления 2-го уведомления

Приостановление подачи газа при наличии соответствующих факторов



осуществляется исходя из принципа минимизации ущерба ФЛ/ЮЛ

В течение одного рабочего дня со дня выполнения технологических операций по приостановлению подачи газа при наличии соответствующих факторов, а также возобновления подачи газа после устранения причин, послуживших основанием для ее приостановления,



исполнитель уведомляет в письменной форме поставщика газа о дате и причинах приостановления подачи газа

Устранение причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа,



обеспечивается заказчиком,

который после устранения таких причин обязан проинформировать об этом исполнителя

Исполнитель не позднее одних суток со дня получения от заказчика информации об устранении причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа,

проводит проверку соответствия этой информации фактическим обстоятельствам и

при подтверждении информации заказчика возобновляет подачу газа в срок,

не превышающий 2 дней со дня проведения указанной проверки

Расходы исполнителя, понесенные в связи с проведением работ по приостановлению и возобновлению подачи газа,

оплачиваются заказчиком

Приостановление и возобновление подачи газа

оформляются соответствующим актом, который составляется в 2 экземплярах и подписывается сотрудниками исполнителя и заказчиком

Акт должен содержать следующую информацию



дата, время и место составления акта



наименование исполнителя



наименование заказчика – ЮЛ (ФИО заказчика - ФЛ)



основания приостановления подачи газа



перечень выполненных работ по приостановлению / возобновлению подачи газа



дата и время выполнения работ по приостановлению / возобновлению подачи газа



В случае отказа заказчика от подписания акта



об этом делается отметка в акте с указанием причины отказа



Заказчик вправе изложить в акте особое мнение/ приобщить к акту свои возражения в письменной форме, о чем делается запись в акте


Второй экземпляр акта вручается заказчику, в случае его отказа принять акт - направляется по почте с уведомлением о вручении и описью вложения

Работы по приостановлению и возобновлению подачи газа на ВДГО и ВКГО могут самостоятельно проводиться специализированной организацией, осуществляющей ТО и ремонт оборудования по договору с заказчиком /

АДС газораспределительной организации, с которой специализированной организацией заключено соглашение,



а работы по приостановлению и возобновлению подачи газа, устранению утечек газа на распределительных газопроводах - газораспределительной организацией



Контроль за соблюдением Правил



осуществляется ГЖИ



**Методологическое обеспечение деятельности по контролю за ТО и состоянием
ВДГО и ВКГО**



**осуществляется Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору.**