



технические проблемы  
магазина Январь 2021


Неисправности торгового оборудования (ножки, фиксаторы, поломка островных или пристенных элементов)  
Сломаны 2 полки стола



Примерочные (обои, наличники, окраска, зеркала,  
двери, замки, крючки для одежды)  
Не установлено зеркало



Напольное покрытие склада. Нет покрытия, много пыли от бетона



## Иное – какие либо дополнительные запросы связанные с улучшением магазина (по запросу операционного директора или Арендодателя)

**АКТ**  
фиксация нарушений правил работы Торгового центра  
«Серебряный город»

г. Иваново \_\_\_\_\_ 01.10.2020 г.

Настоящий акт составлен в присуствии (с участием):

1. Менеджер административного отдела – Николаев С.А.
2. Руководитель административного отдела – Родичка Е.В.

в том, что арендатор магазина «DeFacto» (арендатор ООО «Озон Гейм РСФ»), расположенного на ул. Урюкинское «Серебряный город», выполняет «Правила работы Торгового центра».

**п.5.2.4.** Арендаторы обязаны соблюдать установленные настоящими Правилами режимы работы ТРЦ в нерабочее время и в контрольно-пропускной режимы, персонал административного отдела, выполняющий предписания и решения Администрации ТРЦ, подразделения Охраны ТРЦ, привлекаемые в пределах ее компетенции.

**20.11.2020г.** вам было вынесено предписание по открытию магазина «DeFacto». На данный момент не устранены следующие замечания:

1. Провести ревизию по безопасности оборудования и инструмента.
2. Арендаторы по случаю пожара, аварии, воздействия воды и т.д. при сработавшей системе оповещения, эвакуации.
3. Сформировать ише-руководство ПШБ.
4. Сформировать журнал учета отнесения ише-руководств.
5. В торговом зале выполнить расстановку торгового оборудования в соответствии с проектом, но факту не выполнено.
6. В торговом зале обеспечить наличие эстетичных эвакуационных проходов, по факту не обеспечены.
7. В подсобном помещении МЛ и резервном МЛ- в торговых секциях перекрестках, прилегающих к входу. Место прохождения коммуникаций заделать полимерным материалом.
8. В резервном административном – устранить истончением материалом места прохождения труб через перекрытие.
9. Подключить ВЛЮП на вентиляцию.
10. Сделать видеонаблюдение в зоне торговли в систему ТРЦ.

**Одновременно с данным предписанием:** Устранить указанные замечания в срок до 17.12.2020г. За повторное нарушение «Правил работы Торгового центра» Вам будет вынесен штраф, вписанный в условия договора.