



# Молния



## Несчастный случай с работником Пермского филиала АО «Энергоремонт Плюс»



### Информация о происшествии

Локация	Самарская ТЭЦ, адрес: г. Самара, пр. К. Маркса, 495, КТЦ, отм. 0 м., в районе ЭК-4.
Дата / время	14.08.2020/13.40 (местное)
Организация/филиал/БЕ / подрядная организация	Самарский цех Кировского отделения Пермского филиала АО «Энергоремонт Плюс»
Должность пострадавшего	Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 4 разряда
Возраст/Стаж работы	47 лет / 1 год
Предварительный диагноз	Двойной перелом лодыжки правой ноги.

### Краткое описание

14.08.2020 в 07:25 был произведен допуск бригады по наряду-допуску № 540-0 «Замена необогреваемых гибов ЭК-4».

В 13.40 пострадавший - производитель работ по наряду-допуску совместно с членом бригады выполнял переворот трубы – гйба.

В процессе выполнения работы правая нога пострадавшего оказалась зажата между двух труб.

После освобождения ноги пострадавшего руководитель работ осмотрел ее и принял решение о направлении пострадавшего с сопровождением работником в медучреждение. Скорая помощь не вызывалась.

В настоящий момент пострадавший находится под наблюдением в медучреждение. Заключение о степени тяжести медучреждением не выдано. Самочувствие удовлетворительное.

### Предварительные причины

1. Несоблюдение мер безопасности при перемещении груза.

### Немедленные действия

1. Оказание первой помощи пострадавшему (освобождение ноги от сдавливающего фактора).
2. Направление пострадавшего с сопровождением одного работника на личном автомобиле в медучреждение.