- Санитарные Нормы и Правила(СНиП)208.01-89" Проектирование жилых зданий"
- ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
- высота 2.5м
- высота оконного проема 1.5 м
- мин площадь 8м2
- ширина коридора 0,85м

- СНиП 208.01-89
- "Проектирование жилых зданий"
- ВАННЫЕ КОМНАТЫ
- мин глубина 1.2м
- мин ширина 0.8м
- высота потолка 2.5м
- высота потолка в коридоре при подходе к санузлу 2.1м
- расстояние от края унитаза до наклонной плоскости крыши 1.1м
- дверь наружу
- вход НЕ из жилой зоны или кухни

- СНиП 2.04.01-85
- "Внутренний водопровод и канализация"
- давление ВОДЫ от 0,03 мпа(0,3 кгс/см2 или 0,3 бар) до 0,6мпа(6 бар)
-

- КАНАЛИЗАЦИЯ
- диаметр 50мм уклон 0.03 (30мм на 1м)
- диаметр 110мм -20мм на 1м
- диаметр 160мм- 8мм на 1м
- диаметр 200мм- 7мм на 1м

- СНиП 31-02"электроснабжение жилых домов"
- ЭЛЕКТРОПРИБОР потребляемая мощность ВТ
- ТВ 300
- компьютер 500
- фен 1200
- утюг 1700
- чайник 1200
- СВЧ печь 1400
- холодильник 600
- стиральная машина 2500
- бойлер 1500

Сечение токопроводящей жилы мм2	Ток А		Мощность кВТ
(автомат)			
1.5	19	16	4.1
2.5	27	25	5.9
4	38	30	8.3
6	46	40	10.1
10	70		15.4
16	85		18.7

- СНиП 41-01.2003 "Отопление и вентиляция"