

ОГНЕТУШИТЕЛИ

И



Транспортные средства максимально допустимой массой до 3.5т (8.1.4.1b-iii)



2к



2к

на транспортных единицах максимально допустимой массой до 3.5т один или более переносных огнетушителя для тушения пожаров классов 1 А, В и С, минимальная совокупная емкость которых составляет 4 кг сухого порошка (или эквивалентное количество любого другого подходящего огнетушащего состава) ;





БК



2К

Транспортные средства максимально допустимой массой от 3,5т до 7,5т (8.1.4.1b-ii)

на транспортных единицах максимально допустимой массой от 3,5т до 7,5 т один или более переносных огнетушителя для тушения пожаров классов 1 А, В и С, минимальная совокупная емкость которых составляет 8 кг сухого порошка (или эквивалентное количество любого другого подходящего огнетушащего состава) и по крайней мере один из которых





Транспортные средства максимально допустимой массой более **7,5т** (8.1.4.1b-i)

на транспортных единицах максимально

допустимой массой более 7,5 т должен

находиться

один или более переносных огнетушителя

для

тушения пожаров классов А, В и С,

минимальная совокупная емкость которых

составляет **12 кг** сухого порошка (или

эквивалентное количество любого другого

подходящего огнетушащего состава) и по

крайней мере один из которых имеет

минимальную емкость 6 кг



БК



ОГнетушитель

И

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Максимально допустимая масса транспортной единицы	Минимальное число огнетушителей	Минимальная совокупная емкость на транспортную единицу	Огнетушитель, пригодный для тушения пожара в отсеке двигателя или кабине. По крайней мере один огнетушитель минимальной емкостью:	Требование в отношении дополнительного(ых) огнетушителя(ей). По крайней мере один огнетушитель минимальной емкостью:
≤ 3,5 т	2	4 кг	2 кг	2 кг
> 3,5 т ≤ 7,5 т	2	8 кг	2 кг	6 кг
> 7,5 т	2	12 кг	2 кг	6 кг

Огнетушитель при перевозках в облегченном режиме (1.1.3.6/8.1.4.2)

**На транспортных единицах, перевозящих
опасные грузы в соответствии с
пунктом**

**1.1.3.6, должен находиться один
переносной**

**огнетушитель для тушения пожаров
классов1**

**А, В и С, минимальная емкость которого
составляет 2 кг сухого порошка (или
эквивалентное количество любого другого
подходящего огнетушащего состава).2К**



Требования в отношении огнетушителей (8.1.4.3)

Огнетушители (8.1.4.3) не должны выделять токсичных газов в кабину водителя или под влиянием возникающей при пожаре температуры.



Требования в отношении огнетушителей (8.1.4.4)

**Переносные пенные огнетушители должны быть
снабжены**

**пломбой, свидетельствующей о том, что они не
использовались.**



Требования в отношении огнетушителей (8.1.4.4)

Огнетушители должны

маркировку,
соответствующую на
стандарту,
приведенному
и

надпись, указывающую
(месяц, год) следующей
по крайней мере дату
периодической

проверки
максимально
или истечения
допустимого
срока службы



Требования в отношении огнетушителей (8.1.4.5)

**Огнетушители должны устанавливаться на
транспортных единицах таким образом,
чтобы**

**они в любое время были легко доступны для
Установка должна производиться так, чтобы
экипажа транспортного средства.
огнетушители были защищены от**

воздействия

погодных условий

