

# ОГНЕТУШИТЕЛИ

И



# Транспортные средства максимально допустимой массой до 3.5т (8.1.4.1b-iii)



2к



2к

на транспортных единицах максимально допустимой массой до 3.5т один или более переносных огнетушителя для тушения пожаров классов 1 А, В и С, минимальная совокупная емкость которых составляет 4 кг сухого порошка (или эквивалентное количество любого другого подходящего огнетушащего состава) ;





БК



2К

**Транспортные средства максимально допустимой массой от 3,5т до 7,5т (8.1.4.1b-ii)**

**на транспортных единицах максимально допустимой массой от 3,5т до 7,5 т один или более переносных огнетушителя для тушения пожаров классов А, В и С, минимальная совокупная емкость которых составляет 8 кг сухого порошка (или эквивалентное количество любого другого подходящего огнетушащего состава) и по крайней мере один из которых**





# Транспортные средства максимально допустимой массой более **7,5т** (8.1.4.1b-i)

на транспортных единицах максимально

допустимой массой более 7,5 т должен

находиться

один или более переносных огнетушителя

для

тушения пожаров классов А, В и С,

минимальная совокупная емкость которых

составляет **12 кг** сухого порошка (или

эквивалентное количество любого другого

подходящего огнетушащего состава) и по

крайней мере один из которых имеет

минимальную емкость 6 кг



БК



# ОГНЕТУШИТЕЛ

## И

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Максимально допустимая масса транспортной единицы	Минимальное число огнетушителей	Минимальная совокупная емкость на транспортную единицу	Огнетушитель, пригодный для тушения пожара в отсеке двигателя или кабине. По крайней мере один огнетушитель минимальной емкостью:	Требование в отношении дополнительного(ых) огнетушителя(ей). По крайней мере один огнетушитель минимальной емкостью:
$\leq 3,5$ т	2	4 кг	2 кг	2 кг
$> 3,5$ т $\leq 7,5$ т	2	8 кг	2 кг	6 кг
$> 7,5$ т	2	12 кг	2 кг	6 кг

# **Огнетушитель при перевозках в облегченном режиме (1.1.3.6/8.1.4.2)**

**На транспортных единицах, перевозящих  
опасные грузы в соответствии с  
пунктом**

**1.1.3.6, должен находиться один  
переносной**

**огнетушитель для тушения пожаров  
классов1**

**А, В и С, минимальная емкость которого  
составляет 2 кг сухого порошка (или  
эквивалентное количество любого другого  
подходящего огнетушащего состава).2К**



# Требования в отношении огнетушителей (8.1.4.3)

**Огнетушители (8.1.4.3) не должны выделять токсичных газов в кабину водителя или под влиянием возникающей при пожаре температуры.**



# Требования в отношении огнетушителей (8.1.4.4)

**Переносные пенные огнетушители должны быть  
снабжены**

**пломбой, свидетельствующей о том, что они не  
использовались.**



# Требования в отношении огнетушителей (8.1.4.4)

## Огнетушители должны

маркировку,  
соответствующую на  
стандарту,  
приведенному  
и

надпись, указывающую  
(месяц, год) следующей  
по крайней мере дату  
периодической

проверки  
максимально  
или истечения  
допустимого  
срока службы



# Требования в отношении огнетушителей (8.1.4.5)

**Огнетушители должны устанавливаться на  
транспортных единицах таким образом,  
чтобы**

**они в любое время были легко доступны для  
Установка должна производиться так, чтобы  
экипажа транспортного средства.  
огнетушители были защищены от**

**воздействия**

**погодных условий**

